

# INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN nº 015/DAT/CBMSC)

# SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS

## **SUMÁRIO**

- 1 OBJETIVO
- 2 REFERÊNCIAS
- 3 TERMINOLOGIAS
- 4 INSTRUÇÕES NORMATIVAS
  - 4.1 Instruções básicas
  - 4.2 Instruções diversas
  - 4.3 Padrão mínimo de apresentação do projeto PMP

#### **ANEXOS**

- A Terminologia específica
- B Tabela Critérios de aplicabilidade
- C Quadro de Simbologias/Legendas
- D Detalhes

Editada em: 18/09/2006 Ultima atualização: 00/00/0000

# INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN nº 015/DAT/CBMSC)

# SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS

Editada em: 18/09/2006

Última atualização: 00/00/0000

O Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina - CBMSC, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 2º do Anexo único, do Decreto nº 4909/94, e, considerando as necessidades de adequação e atualização de prescrições normativas, face evoluções tecnológicas e científicas, resolve editar a presente Instrução Normativa.

#### 1 OBJETIVO

Estabelecer e padronizar critérios de concepção, dimensionamento e padrão mínimo de apresentação de projetos de segurança contra incêndios do Sistema de Chuveiros Automáticos, dos processos analisados e fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina – CBMSC.

#### 2 REFERÊNCIAS

- 2.1 Capítulo XV, das Normas de Segurança Contra Incêndio NSCI, editadas pelo Decreto 4909, de 18 de outubro de 1994;
- 2.2 NBR 10897/90 Proteção contra incêndio por chuveiro automático.

#### **3 TERMINOLOGIAS**

Terminologias utilizadas na atividade em geral: consulte Instrução Normativa nº 002/DAT/CBMSC.

# 4 INSTRUÇÕES NORMATIVAS

#### 4.1 Instruções básicas

4.1.1 Esta Instrução Normativa conterá todas as prescrições relativas ao sistema/dispositivo que aborda, quando assim autorizado pela edição do novo Decreto, que vier a substituir o Decreto nº 4909/94 que se encontra em processo de revisão.

4.1.2 Enquanto se aguarda a edição do novo Decreto, permanecem em vigor todas as prescrições do Capitulo XV, das NSCI/94;

#### 4.2 Instruções diversas

- 4.2.1 Aplicar, em complemento as prescrições do Capitulo XV das NSCI, no que couber, o disposto na NBR 10897/90 Proteção contra incêndio por chuveiro automático;
- 4.2.2 Demais instruções: EM ELABORAÇÃO

#### 4.3 Padrão mínimo de apresentação de projeto - PMP

4.3.1 Os projetos das medidas de segurança contra incêndios (sistemas, dispositivos e instalações), poderão ser apresentados preferencialmente em cores diferentes.

#### 4.3.2 Nas plantas baixas devem constar:

EM ELABORAÇÃO

#### 4.3.3 Prancha de detalhes:

- a) Todos os detalhes deste sistema deverão ser apresentados preferencialmente em prancha única, denominada "prancha de detalhes do Sistema de Chuveiros Automáticos".
- b) Os detalhes apresentados deverão ser específicos do projeto em pauta;
- c) Na utilização de modelos de detalhes padronizados, apresentados em projeto com a marca de conformidade do CBMSC, a fidelidade de reprodução é presumida, prevalecendo em caso de divergência às especificações dos detalhes desta Instrução Normativa.

#### 4.3.4 Quadro de Especificações:

Constar em prancha um quadro, devidamente titulado como referente ao sistema de chuveiros automáticos, com informações e/ou notas explicativas/complementares ao projeto apresentado.

# 4.3.5 Quadro de Simbologia/Legendas:

a) Cada prancha do projeto de segurança contra incêndios, deverá possuir um quadro de legenda, contendo unicamente as informações que nela foram utilizadas;

b) Na prancha de detalhes, deverá ser apresentado um quadro geral contendo todas as legendas que foram utilizadas no respectivo sistema.

#### 4.3.6 Planilha de dimensionamento:

A planilha de dimensionamento deverá estar devidamente rubricada e assinada pelo responsável técnico;

Florianópolis, 18 de setembro de 2006.

### ADILSON ALCIDES DE OLIVEIRA Cel BM Cmt Geral do Corpo de Bombeiros Militar

**ANEXOS** 

- A Terminologia específica (em elaboração)
- B Tabela Critérios de aplicabilidade (em elaboração)
- C Quadro de Simbologias/Legendas (em elaboração)
- D Detalhes (em elaboração)

•