



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nº 411/CBMSC,

Objeto	Motobomba portátil
Classificação	Material de consumo
Unidade	Unidade
Elaboração:	Coordenadoria de Incêndios Florestais
Coordenadoria	Coordenadoria de Incêndios Florestais
Versão	1ª
Atualização:	11/04/2022

MOTOBOMBA PARA INCÊNDIO FLORESTAL



1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS:

- 1.1 Peso líquido máximo de 7 kg;
- 1.2 Motor à combustão de 4 tempos, a gasolina;
- 1.3 Potência de 1,5 HP e 30 cc;
- 1.4 Bomba Centrífuga;
 - 1.4.1 Sucção 1 ½" e descarga: 1 ½".
- 1.5 Tanque de combustível com capacidade mínima de 0,60 litros;
- 1.6 Reservatório para óleo 4 T de 0,10 litros, integrados ao conjunto;
- 1.7 Vazão máxima de no mínimo 102 litros/min.



Assinaturas do documento



Código para verificação: **C233IY0Q**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ROBERTO WEINGARTNER (CPF: 030.XXX.329-XX) em 17/11/2022 às 10:18:44

Emitido por: "SGP-e", emitido em 14/03/2019 - 10:16:33 e válido até 14/03/2119 - 10:16:33.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0JNU0NfOTk5MI8wMDAwMDgyNV84MjVfMjAyMI9DMjMzSVkwUQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **CBMSC 0000825/2022** e o código **C233IY0Q** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.