



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS - DAT

INSTRUÇÃO REGULADORA DE ANÁLISE (IRA nº 025/DAT/CBMSC)

REDE PÚBLICA DE HIDRANTES

SUMÁRIO

- 1 OBJETIVO
- 2 REFERÊNCIAS
- 3 INSTRUÇÕES REGULADORAS

Editada em: 18/09/2006
Última atualização: 00/00/0000

INSTRUÇÃO REGULADORA DE ANÁLISE (IRA nº 025/DAT/CBMSC)

REDE PÚBLICA DE HIDRANTES

Editada em: 18/09/2006

Última atualização: 00/00/0000

O Diretor de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina - CBMSC, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º do Anexo único, do Decreto nº 4909/94, decide editar a presente Instrução Reguladora.

1 OBJETIVO

Padronizar os procedimentos da atividade de análise de projeto, realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina – CBMSC, relativo ao Sistema de Rede Pública de Hidrantes.

2 REFERÊNCIAS

2.1 Instrução Normativa nº 025/DAT/CBMSC – IN 025;

3 INSTRUÇÕES REGULADORAS

3.1 Verifique se encontra especificado na planta de situação e locação do projeto preventivo o ponto onde será instalado o hidrante público e seu raio de abrangência;

3.2 Caso o hidrante esteja instalado num raio de 250 metros, o mesmo deverá estar especificado no passeio público em frente a edificação juntamente com sua localização (seu endereço, se estiver em outra rua ou afastamento em relação a edificação);

3.3 Verifique se consta especificado as características do hidrante: cor (amarelo) e tipo (coluna);

3.4 Verifique se consta especificado em planta baixa (locação/situação ou pavimento térreo) o diâmetro e a pressão da canalização da rede naquele ponto;

3.5 Havendo mais de um hidrante previsto verifique se a distância linear entre eles é de no máximo 500m;

3.6 Verifique se foi apresentada consulta de viabilidade, assinada por responsável pela Companhia de Águas, atestando as condições mínimas da rede, para instalação do hidrante urbano (diâmetro mínimo = 75mm e pressão mínima = 20 m.c.a);

Florianópolis, 18 de setembro de 2006.

ÁLVARO MAUS
Cel BM Dir da DAT/CBMSC

