



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS - DAT

INSTRUÇÃO REGULADORA DE VISTORIA (IRV nº 022/DAT/CBMSC)

INSTALAÇÕES ESPECIAIS

INSTALAÇÕES PARA REABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE USO PRIVATIVO

SUMÁRIO

- 1 OBJETIVO
- 2 REFERÊNCIAS
- 3 INSTRUÇÕES REGULADORAS
 - 3.1 Instruções básicas
 - 3.2 Instruções diversas

Editada em: 18/09/2006
Última atualização: 00/00/0000

**INSTRUÇÃO REGULADORA DE VISTORIA
(IRV nº 022/DAT/CBMSC)**

INSTALAÇÕES ESPECIAIS

**INSTALAÇÕES PARA REABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
DE USO PRIVATIVO**

Editada em: 18/09/2006

Última atualização: 00/00/0000

O Diretor de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina - CBMSC, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º do Anexo único, do Decreto nº 4909/94, decide editar a presente Instrução Reguladora.

1 OBJETIVO

Padronizar os procedimentos da atividade de vistoria e fiscalização, realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina – CBMSC, relativo as Instalações para Reabastecimento de Combustível de uso privativo.

2 REFERÊNCIAS

Instrução Normativa nº 022/DAT/CBMSC – IN 022;

3 INSTRUÇÕES REGULADORAS

3.1 Confira, junto as bombas e tanques, se existe identificado o tipo de combustível armazenado e se confere com o previsto em projeto;

3.2 Confira, com base nas previsões contidas na planta de situação e locação:

- a) as ocupações das propriedades limites, através de uma visualização geral, buscando apenas identificar, se conferem com a descrição;
- b) todos os afastamentos que tiverem sido cotados;
- c) todas as representações previstas (área de reabastecimento, posições das bombas, canalizações e caixas coletoras; posição dos tanques, posição e altura dos “vents”; posição) e instalação dos extintores de incêndio;
- d) a posição da edificação destinada a armazenar combustíveis em seu interior (se houver).

3.3 Havendo edificação destinada a armazenar combustível em seu interior, com base nas previsões constantes em sua planta baixa confira:

- a) a posição interna destinada aos recipientes e/ou tanque(s), e se existe identificação tipo de combustível e a quantidade por recipiente;
- b) confira as especificações, das paredes, pisos e teto: se de material incombustível (metálicas e/ou de alvenaria);
- c) confira as especificações das portas: se possuem selo de certificação atestando resistência de, no mínimo, 60 minutos.
- d) o sistema de ventilação, verificando se executado conforme previsto.

3.4 Havendo tanque subterrâneo, verifique apenas a posição de instalação e posição dos “vent’s”.

3.5 Solicitar ART das instalações elétricas do complexo das instalações, observando se consta no campo Observação da mesma, referência a que são blindadas e a prova de explosão.

Observação: o sistema de aterramento dos tanques deverá ser cobrado junto com as demais exigências do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas, sempre exigíveis para este tipo de instalação.

3.6 Vistorie os demais sistemas de segurança instalados pelas instruções específicas das respectivas Instruções Reguladoras de Vistoria.

Florianópolis, 18 de setembro de 2006.

ÁLVARO MAUS
Cel BM Dir da DAT/CBMSC

