



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS

Nota Técnica nº 009/DAT/2015 – Critério de exigência do SPDA para blocos separados

Senhores Cmt, Ch SAT, Analistas e Vistoriadores do CBMSC.

Considerando que após reunião técnica nesta Diretoria, foi definido que o SPDA protege apenas o bloco.

A DAT resolve, para fins de exigência do SPDA referente ao parâmetro área total construída, estabelecer o que segue:

- 1) O SPDA é calculado com base nas características de cada bloco;
- 2) A área total construída a ser considerada é a do bloco independente do afastamento dos demais blocos (não se somam áreas), com exceção dos blocos que de alguma forma se interliguem;
- 3) Para o SPDA não se aplica a art. 30 da IN 001/DAT/CBMSC.

Florianópolis, 19 de agosto de 2015

Gladimir Murer – Cel BM
Diretor de AtividadeTécnicas