



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nº 401/CBMSC

Objeto	Abafador de fogo para incêndio florestal
Classificação	Material de consumo
Unidade	Unidade
Elaboração:	Coordenadoria de Incêndios Florestais
Coordenadoria	Coordenadoria de Incêndios Florestais
Versão	1ª
Atualização:	11/04/2022

ABAFADOR DE FOGO PARA INCÊNDIO FLORESTAL



1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS:

1.1 Abafador para Incêndio Florestal, manual, para combate direto ao fogo apagando-o por abafamento;

1.2 A ferramenta deve ser construída de lâmina (flap) de borracha compacta, possuindo duas lonas internas apresentando as seguintes dimensões mínimas:

1.2.1 Comprimento entre 35 a 45 cm, largura entre 25 a 35 cm e espessura entre 2 a 3 mm;

1.2.2 A lâmina (flap) de borracha compacta deverá ser parafusada em armação de ferro em forma de T com furação para 4 parafusos, e angulação em 45° para maior ergonomia na operação do combate.

1.2.3 Seu cabo deve ser de madeira torneada e lixada, flexível e resistente a impactos, comprimento total entre 1,50 m de 1,70 m e diâmetro do cabo entre 25 a 30 mm.

1.2.4 Seu peso não deve ser superior a 2,0 kg.



Assinaturas do documento



Código para verificação: **SX9B82R8**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ROBERTO WEINGARTNER (CPF: 030.XXX.329-XX) em 17/11/2022 às 10:18:44

Emitido por: "SGP-e", emitido em 14/03/2019 - 10:16:33 e válido até 14/03/2119 - 10:16:33.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0JNU0NfOTk5MI8wMDAwMDgyNV84MjVfMjAyMI9TWDICODJSOA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **CBMSC 0000825/2022** e o código **SX9B82R8** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.