

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

	Normas de Segurança Contra Incêndio			<b>IN 1 - PARTE 2</b>
	<b>PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	<b>SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO</b>			
	Publicada em 18/12/19	Vigente a partir de 17/02/20	2ª Edição* de 18/06/20	65 páginas
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Alterações realizadas pela Nota Técnica 53/2020</li> </ul>				

## SUMÁRIO

<p><b>DISPOSIÇÕES INICIAIS</b> <span style="float: right;"><b>2</b></span></p> <p style="padding-left: 20px;">Objetivo <span style="float: right;">2</span></p> <p style="padding-left: 20px;">Referências <span style="float: right;">2</span></p> <p style="padding-left: 20px;">Terminologias <span style="float: right;">2</span></p> <p style="padding-left: 20px;">Aplicação <span style="float: right;">2</span></p> <p><b>SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO</b> <span style="float: right;"><b>2</b></span></p> <p style="padding-left: 20px;">Riscos específicos <span style="float: right;">11</span></p> <p><b>SISTEMA E MEDIDA DE SEGURANÇA VITAL</b> <span style="float: right;"><b>11</b></span></p> <p><b>CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS</b> <span style="float: right;"><b>12</b></span></p> <p><b>DISPOSIÇÕES FINAIS</b> <span style="float: right;"><b>12</b></span></p> <p><b>Anexo A - Siglas</b> <span style="float: right;"><b>13</b></span></p> <p><b>Anexo B - Ocupações</b> <span style="float: right;"><b>14</b></span></p> <p style="padding-left: 20px;">TABELA 1 - CLASSIFICAÇÃO DAS OCUPAÇÕES <span style="float: right;">14</span></p> <p><b>Anexo C - Exigências de sistemas e medidas de SCI</b> <span style="float: right;"><b>18</b></span></p> <p style="padding-left: 20px;">TABELA 2 - IMÓVEIS COM ÁREA ≤ 750 m<sup>2</sup> E ALTURA ≤ 12,00 m <span style="float: right;">18</span></p> <p style="padding-left: 20px;">TABELA 3 - IMÓVEIS DA DIVISÃO A COM ÁREA ≥ 750 m<sup>2</sup> OU ALTURA ≥ 12,00 m <span style="float: right;">19</span></p> <p style="padding-left: 20px;">TABELA 4 - IMÓVEIS DA DIVISÃO B COM ÁREA ≥ 750 m<sup>2</sup> OU ALTURA ≥ 12,00 m <span style="float: right;">21</span></p> <p style="padding-left: 20px;">TABELA 5 - IMÓVEIS DA DIVISÃO C COM ÁREA ≥ 750 m<sup>2</sup> OU ALTURA ≥ 12,00 m <span style="float: right;">23</span></p> <p style="padding-left: 20px;">TABELA 6 - IMÓVEIS DA DIVISÃO D COM ÁREA ≥ 750 m<sup>2</sup> OU ALTURA ≥ 12,00 m <span style="float: right;">25</span></p> <p style="padding-left: 20px;">TABELA 7 - IMÓVEIS DA DIVISÃO E COM ÁREA ≥ 750 m<sup>2</sup> OU ALTURA ≥ 12,00 m <span style="float: right;">27</span></p> <p style="padding-left: 20px;">TABELA 8 - IMÓVEIS DA DIVISÃO F-1 e F-2 COM ÁREA ≥ 750 m<sup>2</sup> OU ALTURA ≥ 12,00 m <span style="float: right;">29</span></p> <p style="padding-left: 20px;">TABELA 9 - IMÓVEIS DA DIVISÃO F-3 e F-9 COM ÁREA ≥ 750 m<sup>2</sup> OU ALTURA ≥ 12,00 m <span style="float: right;">31</span></p>	<p style="padding-left: 20px;">TABELA 10 - IMÓVEIS DA DIVISÃO F-5, F-6, F-8 e F-10 COM ÁREA ≥ 750 m<sup>2</sup> OU ALTURA ≥ 12,00 m <span style="float: right;">33</span></p> <p style="padding-left: 20px;">TABELA 11 - IMÓVEIS DA DIVISÃO F-4 COM ÁREA ≥ 750 m<sup>2</sup> OU ALTURA ≥ 12,00 m <span style="float: right;">35</span></p> <p style="padding-left: 20px;">TABELA 12 - IMÓVEIS DA DIVISÃO F-11 COM ÁREA ≥ 750 m<sup>2</sup> OU ALTURA ≥ 12,00 m <span style="float: right;">37</span></p> <p style="padding-left: 20px;">TABELA 13 - IMÓVEIS DA DIVISÃO G-1, G-2 e G-5 COM ÁREA ≥ 750 m<sup>2</sup> OU ALTURA ≥ 12,00 m <span style="float: right;">39</span></p> <p style="padding-left: 20px;">TABELA 14 - IMÓVEIS DA DIVISÃO G-3 e G-4 COM ÁREA ≥ 750 m<sup>2</sup> OU ALTURA ≥ 12,00 m <span style="float: right;">41</span></p> <p style="padding-left: 20px;">TABELA 15 - IMÓVEIS DA DIVISÃO H-1, H-2 e H-6 COM ÁREA ≥ 750 m<sup>2</sup> OU ALTURA ≥ 12,00 m <span style="float: right;">43</span></p> <p style="padding-left: 20px;">TABELA 16 - IMÓVEIS DA DIVISÃO H-3 COM ÁREA ≥ 750 m<sup>2</sup> OU ALTURA ≥ 12,00 m <span style="float: right;">45</span></p> <p style="padding-left: 20px;">TABELA 17 - IMÓVEIS DA DIVISÃO H-4 e H-5 COM ÁREA ≥ 750 m<sup>2</sup> OU ALTURA ≥ 12,00 m <span style="float: right;">47</span></p> <p style="padding-left: 20px;">TABELA 18 - IMÓVEIS DA DIVISÃO I-1 e I-2 COM ÁREA ≥ 750 m<sup>2</sup> OU ALTURA ≥ 12,00 m <span style="float: right;">49</span></p> <p style="padding-left: 20px;">TABELA 19 - IMÓVEIS DA DIVISÃO I-3 COM ÁREA ≥ 750 m<sup>2</sup> OU ALTURA ≥ 12,00 m <span style="float: right;">51</span></p> <p style="padding-left: 20px;">TABELA 20 - IMÓVEIS DA DIVISÃO J-1 e J-2 COM ÁREA ≥ 750 m<sup>2</sup> OU ALTURA ≥ 12,00 m <span style="float: right;">53</span></p> <p style="padding-left: 20px;">TABELA 21 - IMÓVEIS DA DIVISÃO J-3 e J-4 COM ÁREA ≥ 750 m<sup>2</sup> OU ALTURA ≥ 12,00 m <span style="float: right;">55</span></p> <p style="padding-left: 20px;">TABELA 22 - IMÓVEIS DA DIVISÃO K-1 e K-2 <span style="float: right;">57</span></p> <p style="padding-left: 20px;">TABELA 23 - IMÓVEIS DA DIVISÃO M-1 <span style="float: right;">58</span></p> <p style="padding-left: 20px;">TABELA 24 - IMÓVEIS DA DIVISÃO M-2 (INDEPENDENTE DE ÁREA OU ALTURA) <span style="float: right;">59</span></p> <p style="padding-left: 20px;">TABELA 25 - IMÓVEIS DA DIVISÃO M-3 COM ÁREA ≥ 750 m<sup>2</sup> OU ALTURA ≥ 12,00 m <span style="float: right;">60</span></p> <p style="padding-left: 20px;">TABELA 26 - IMÓVEIS DA DIVISÃO M-4 e M-7 <span style="float: right;">62</span></p> <p style="padding-left: 20px;">TABELA 27 - IMÓVEIS DA DIVISÃO M-11 INDEPENDENTE DE ÁREA OU ALTURA <span style="float: right;">63</span></p> <p style="padding-left: 20px;">TABELA 28 - MEDIDAS ADICIONAIS PARA OCUPAÇÃO DE SUBSOLOS <span style="float: right;">64</span></p>
--	---

## INSTRUÇÃO NORMATIVA 1

### PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

#### PARTE 2 - SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

### DISPOSIÇÕES INICIAIS

#### Objetivo

**Art. 1º** Esta IN estabelece as exigências dos sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico (SCI) nos imóveis conforme suas ocupações e/ou riscos específicos.

#### Referências

**Art. 2º** Referências utilizadas na elaboração desta IN:

- I - Constituição da República, de 1988;
- II - Constituição do Estado de Santa Catarina, de 1989;
- III - Lei Estadual nº 15.124, de 2010
- IV - Lei Estadual nº 16.157, de 2013;
- V - Lei Estadual nº 16.768, de 2015;
- VI - Lei Federal nº 13.425, de 2017;
- VII - Lei Estadual nº 17.071, de 2017;
- VIII - Lei Federal nº 13.874, de 2019;
- IX - Decreto Estadual nº 3.465, de 2010;
- X - Decreto Estadual nº 1.957, de 2013;
- XI - Decreto Estadual nº 347, de 2019;
- XII - IN 001/DAT/CBMSC, Da Atividade Técnica, de 28/03/2014.
- XIII - Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo – CBPMESP;

#### Terminologias

**Art. 3º** Para fins de aplicação, além da IN 4, consideram-se as seguintes terminologias:

- I - bloco: cada um dos edifícios que fazem parte de um conjunto arquitetônico, podendo ser isolados ou não.
- II - edificação térrea: construção com um pavimento, podendo possuir mezanino;
- III - isolamento de risco: medida de proteção passiva destinada a evitar a propagação do

incêndio entre blocos isolados, seja por meio de parede de compartimentação sem aberturas ou pelo afastamento entre edificações.

IV - mezanino: pavimentos que subdividem parcialmente um andar e cuja somatória não ultrapasse  $\frac{1}{3}$  (um terço) da área do pavimento do andar subdividido; e

V - subsolo: pavimento abaixo do nível do solo, não sendo considerado subsolo o pavimento que possuir ventilação natural para o exterior superior a  $0,006 \text{ m}^2$  para cada  $\text{m}^3$  de ar do compartimento e que tenha sua laje de cobertura acima de 1,20 m do perfil do terreno.

#### Aplicação

**Art. 4º** Esta IN se aplica para determinação das exigências relacionadas a sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico a todos os imóveis fiscalizados pelo CBMSC, observadas as especificidades da IN 5 para imóveis recentes e existentes.

### SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

**Art. 5º** Para exigência dos sistemas e medidas de SCI em imóveis deve-se considerar:

- I - a ocupação ou uso;
- II - a área total construída;
- III - a altura ou número de pavimentos;
- IV - a carga de incêndio;
- V - a capacidade de lotação;
- VI - os riscos especiais.

**Art. 6º** Para efeito de exigência de todos os sistemas e medidas de SCI, não são somadas as áreas das edificações ou blocos, quando estes forem considerados isolados entre si, logo, cada edificação é considerada independente em relação à adjacente.

Parágrafo único. Os critérios para isolamento de risco são previstos na IN 14.

**Art. 7º** Em edificações mistas<sup>1</sup>, deve ser atendido o seguinte:

I – caso haja isolamento de risco entre as ocupações, a exigência de sistemas e medidas de SCI é realizado de forma independente entre as áreas; ou

II - caso haja compartimentação horizontal e vertical entre as ocupações, a exigência de sistemas e medidas de SCI previstos no [Anexo C](#) é realizada de forma autônoma<sup>2</sup> entre as áreas, exceção feita aos grupos L, K e M (exceto M-3) e às divisões I-3 e J-4 aos quais se aplica o inciso I ou o § 4º.

§ 1º O disposto no inciso II não se aplica à compartimentação vertical, ao sistema de alarme, ao elevador de emergência e ao hidráulico preventivo; esses sistemas devem ser previstos em toda a edificação quando for exigência para qualquer uma das ocupações mistas (seja secundária ou principal).

§ 2º Para a compartimentação vertical adota-se o critério de exigência em relação à altura das ocupações, conforme tabelas do [Anexo C](#), e quando exigida a compartimentação, bem como as suas possíveis substituições, deve-se aplicar a todas as ocupações localizadas nos pavimentos inferiores<sup>3</sup>.

§ 3º Caso os incisos I e II não sejam atendidos, a exigência de sistemas e medidas de SCI aplicável para a totalidade a edificação é realizado tendo por base o somatório das medidas e sistemas de SCI entre as ocupações<sup>4</sup>.

§ 4º Para os grupos L, K e M (exceto M-3) e às divisões I-3 e J-4 quando compartimentados em relação ao restante da edificação, as exigências para os chuveiros automáticos, o controle de fumaça e a compartimentação horizontal são realizadas para cada ocupação de maneira autônoma.

Nota 1

**Art 4º da IN 1 - Parte 1**

III – edificação mista: aquela na qual a área destinada às ocupações secundárias seja superior a 10% (dez por

cento) da área total da edificação, caracterizando-se também como edificação mista as edificações que possuam em qualquer pavimento ocupações secundárias estabelecidas em área igual ou maior a 90% (noventa por cento) do mesmo pavimento.

IV – ocupação secundária: atividade ou uso exercido na edificação não subsidiária ou correlata com a ocupação principal; e

V – ocupação subsidiária: atividade ou dependência vinculada a uma ocupação principal, correlata e fundamental para sua concretização, sendo considerada parte integrante desta para a determinação dos parâmetros de proteção contra incêndio e desastres. Caso a dependência seja depósito, esta não poderá exceder 10% (dez por cento) da área total, nem a 1.000 m<sup>2</sup> (mil metros quadrados), para que seja caracterizada subsidiária.

Nota 2

**Exemplo** - Edificação mista de 32 m de altura composta por hotel (B-1) até o penúltimo pavimento (28 m) e Boate (F-11) ocupando 100% do último pavimento (32 m de altura):

Caso haja compartimentação horizontal e vertical entre as ocupações conforme estabelecido pela IN 14, o dimensionamento dos sistemas e medidas podem ser feitos de forma autônoma entre as ocupações. Neste caso, exige-se os chuveiros automáticos (F-11 com mais de 30 m) e duas saídas de emergência para atendimento à boate (podendo as duas saídas atenderem também a população do hotel, conforme art. 66 da IN 9).

Nota 3

**Exemplo** - Edificação mista de 32 m de altura composta por multifamiliar (A-2) do 4º até o último pavimento e comercial (C-1) do térreo até o 3º pavimento (8,4 m de altura e com mais de 750 m<sup>2</sup>):

Conforme [tabela 4 do anexo C](#), não seria necessária compartimentação vertical para a ocupação C-1 neste caso, porém, por exigência do § 2º do Art. 7º, a compartimentação vertical deve estar presente em toda a edificação (tanto na ocupação comercial quanto na multifamiliar), uma vez que esta é uma exigência para o grupo A-2 com mais de 30 m. Há ainda a possibilidade de substituir a compartimentação vertical ([tabela 4](#) - nota 9) pela detecção automática de incêndio (DAI) em toda a edificação (C-1 e A-2), porém, nesse cenário, deve ser realizada ainda a compartimentação vertical entre as ocupações áreas comercial e multifamiliar para atendimento ao inciso II.

Nota 4

**Exemplo** - Edificação mista de 13 m de altura sem isolamento de risco e sem compartimentação, sendo composta por J-1 com mais de 750 m<sup>2</sup> até o terceiro

pavimento (10 m) e F-8 no quarto e último pavimento (13 m). Para a exigência de sistemas e medidas de SCI, deve-se considerar os sistemas da tabela 12 e da tabela 20 na coluna que limita a altura entre  $12\text{ m} < H \leq 23\text{ m}$  e dimensioná-los para toda a edificação.

Já o dimensionamento dos sistemas e medidas de SCI de que trata o § 3º deve ser realizado considerando a execução para cada ocupação específica. Assim as medidas de SCI para a área F-8 devem ser dimensionadas conforme as exigências normativas para F-8, e a área de depósito seguirá as exigências de dimensionamento específicas para o J-1.

**Art. 8º** Nos casos de ocupações subsidiárias<sup>1</sup> (exemplo dos salões de festas de residenciais multifamiliares<sup>5</sup>) e das edificações com diferentes ocupações secundárias<sup>1</sup> não enquadradas como mistas<sup>3</sup> (exemplo ocupação do grupo F com área menor que 90% da área do pavimento e inferior a 10% da área total) além dos sistemas e medidas de SCI necessários para a ocupação predominante, os referidos espaços devem contemplar também os sistemas e as medidas de SCI previstos especificamente para sua ocupação, não se aplicando a toda a edificação.

§ 1º Caso haja compartimentação horizontal e vertical, pode ser atendido o preconizado pelo inc. II do Art. 7º.

§ 2º Independente da exigência nas tabelas do Anexo C, os pavimentos e áreas destinadas a garagem devem ser compartimentadas em relação aos acessos, escadas e à descarga da edificação.

§ 3º A exigência do § 2º pode ser dispensada no caso de garagens térreas que tenham aberturas de ventilação permanente superior a 50% da área das laterais, com aberturas em, no mínimo, 2 faces opostas.

Nota 5

**IN 9 - Art. 23.** Devem ser previstas pelo menos 2 saídas de emergência, ou atender o disposto no § 4º, nos seguintes casos:  
(...)

§ 5º Para salões de festas (F-6) de residenciais multifamiliares (A-2) admite-se o cálculo reverso para limitação da população em função da largura das saídas.

§ 6º Nos salões de festas subsidiários às edificações A-2 admite-se uma única saída de emergência para lotação de até 200 pessoas naquele pavimento.

**Art. 9º** Para fins de exigência dos sistemas e medidas de SCI a altura do imóvel é a medida, em metros, do piso mais baixo ocupado ao piso do último pavimento.

Parágrafo único. Não são considerados para determinação da altura:

- I - pavimento superior de unidade duplex e triplex do último piso com ocupação residencial;
- II - pavimentos superiores destinados, exclusivamente, a casas de máquinas, barriletes, reservatórios de água e assemelhados;
- III - os subsolos destinados a estacionamento de veículos, vestiários, instalações sanitárias e áreas técnicas sem aproveitamento para quaisquer atividades ou permanência de pessoas, quando compartimentado em relação aos demais pisos;
- e
- IV - mezaninos cuja área não ultrapasse  $\frac{1}{3}$  da área do pavimento no qual se situa.

**Art. 10.** Para fins de saída de emergência a altura é a medida, em metros, entre o ponto que caracteriza a saída no nível de descarga ao piso do último pavimento, podendo ser ascendente ou descendente, aplica-se também o previsto no parágrafo único do Art. 9º.

**Art. 11.** São considerados sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para as edificações e áreas de risco:

- I - isolamento de risco (separação entre edificações)
- II - acesso de viaturas;
- III - compartimentação (horizontal e vertical);
- IV - controle de materiais de acabamento e revestimento;

V - saídas de emergência;  
VI - sistema de pressurização de escadas;  
VII - elevador de emergência;  
VIII - brigada de incêndio;  
IX - iluminação de emergência;  
X - sinalização de emergência;  
XI - alarme de incêndio;  
XII - detectores automáticos de incêndio;  
XIII - proteção por extintores;  
XIV - sistema hidráulico preventivo;  
XV - chuveiros automáticos (sprinklers);  
XVI - sistema de água nebulizada;  
XVII - sistema de espuma;  
XVIII - sistema fixo de gases limpos e dióxido de carbono;  
XIX - gerenciamento de riscos e plano de emergência, contemplando a divulgação de procedimentos de emergência;  
XX - controle de fumaça;  
XXI - controle e registro de público;  
XXII - instalações de gás combustível (GLP & GN)  
XXIII - instalações elétricas;  
XXIV - medidas de segurança para piscinas;  
XXV - sistema antissucção em piscinas;  
XXVI - controle de temperatura; e  
XXVII - controle de pós.

§ 1º A exigência dos sistemas e medidas de SCI para cada ocupação é definida nas tabelas 2 a 28 do [Anexo C](#), observadas as notas gerais e específicas.

§ 2º Os sistemas e medidas de SCI exigidos para as divisões F-7, L-1, L-2, L-3, M-5, M-6, M-8, M-9 e M-10 são definidas em INs específicas.

§ 3º A divulgação de procedimentos de emergência integrantes do Plano de Emergência previsto no inciso XX deste artigo é obrigatória nos seguintes locais e eventos:

I - apresentações musicais;  
II - espetáculos circenses;  
III - espetáculos teatrais;  
IV - salas de cinema;  
V - casas de dança, boates e similares; e

VI - arenas esportivas, estádios, ginásios de esportes e similares.

§ 4º Os procedimentos de emergência serão divulgados de forma clara e ostensiva, antes do início do espetáculo ou evento, indicando as saídas de emergência, o local onde estão instalados os extintores, a capacidade de público do recinto e as demais orientações previstas no Plano de Emergência, observando-se o seguinte:

I - em eventos com longa duração, as informações deverão ser repetidas a cada três horas; e

II - em eventos esportivos, as informações deverão ser repetidas nos intervalos oficiais próprios de cada modalidade esportiva.

**Art. 12.** As adequações previstas nas tabelas do [Anexo C](#) são substitutivas e complementares até o limite de altura permitido para substituição.<sup>6</sup>

**Nota 6 - Exemplos**

Ex. 1 - Para ocupação do grupo D com altura superior a 30 m é possível a substituição da compartimentação vertical por detecção automática de incêndio, controle de fumaça e chuveiros automáticos (exceto a compartimentação de fachadas, shafts e dutos) até uma altura de 90 m. Essa possibilidade ocorre para as edificações com altura superior a 23 m. Em um caso hipotético de uma ocupação D-4 com altura de 60 m a detecção automática já é obrigatória, assim como os chuveiros automáticos, desta forma para ser possível a substituição da compartimentação vertical basta a execução do controle de fumaça.

Ex. 2 - Shopping center (C-3) com área de 50 mil m<sup>2</sup> e 35 m de altura. Pela [tabela 5](#), para esta área e altura é exigido chuveiros automáticos, dessa forma a compartimentação horizontal é dispensada como quesito obrigatório. Para a compartimentação vertical tendo a previsão de detecção automática e dos chuveiros automáticos, basta a complementação com o controle de fumaça para dispensa desta outra exigência, exceto a compartimentação das fachadas, shafts e dutos.

**Observação:** Caso as edificações mencionadas nos exemplos possuíssem mais de 90 m de altura não seria possível realizar a substituição da compartimentação vertical pela IN 1 - Parte 2.

**Art. 13.** Para riscos específicos devem ser adotados sistemas e medidas de SCI próprios

para o risco, definidos em INs, além dos previstos para a ocupação, conforme segue:

- I – comercialização e armazenamento de recipientes de GLP (PRGLP);
- II – caldeiras e vasos de pressão;
- III – comércio de armas, munições e fogos de artifícios;
- IV – espetáculos pirotécnicos;
- V – líquidos e gases inflamáveis ou combustíveis (produção e armazenamento);
- VI – comercialização de combustíveis (postos de abastecimento de combustíveis);
- VII – produtos perigosos (produção, armazenamento e uso);
- VIII – cozinhas industriais;
- IX – eventos temporários;
- X – proteção dos elementos construtivos contra incêndio;
- XI – piscinas e áreas recreativas com opção aquática de lazer;
- XII – silos; e
- XIII – atividades agropastoris.

**Art. 14.** Os critérios de concepção e dimensionamento dos sistemas e das medidas de SCI são estabelecidos através de INs.

Parágrafo único. A incumbência pelo atendimento aos critérios de concepção e dimensionamento mínimos, exigidos nas NSCI, é do responsável técnico.

**Art. 15.** Outros sistemas e medidas de SCI podem ser adotados, desde que devidamente testados e aprovados por entidades tecnológicas, com notória capacidade para esta finalidade, mediante prévia consulta e autorização do CBMSC, por meio da DSCI.

**Art. 16.** Quando se tratar de imóvel ou ocupação diferenciada do previsto nesta IN, o CBMSC por meio da DSCI, pode determinar outras medidas que, a seu critério, julgar convenientes à SCI.

**Art. 17.** O detalhamento técnico e o dimensionamento dos sistemas e medidas de SCI são de responsabilidade do autor do PPCI, ou no caso de RPCI, do profissional responsável pelo dimensionamento.

§ 1º O responsável técnico pelo PPCI deve constar em projeto executivo os detalhes para implementação dos sistemas e medidas de segurança, os quais devem atender as NSCI.

§ 2º No PPCI apresentado para aprovação é dispensado o detalhamento executivo, devendo apresentar a localização dos sistemas e medidas de SCI em planta, atendendo também os detalhes específicos previstos nos Art. 17 e 18 e das INs específicas de cada sistema.

#### **Detalhes para os sistemas e medidas de SCI**

**Art. 18.** Para apresentação dos sistemas e medidas de SCI no projeto devem ser observados os símbolos gráficos conforme IN 4.

§ 1º Devem constar ainda em planta:

I – áreas construídas e áreas características, tais como:

- a) tanques de inflamáveis/combustíveis (produto, nº ONU e capacidade);
- b) locais de armazenamento de recipientes contendo gases inflamáveis (produto, nº ONU, capacidade dos recipientes e quantidade armazenada);
- c) áreas com risco de explosão;
- d) depósito de metais pirofóricos (nº ONU e quantidade);
- e) depósito de produtos perigosos (nº ONU e quantidade);
- f) cabines de pintura; e
- g) outros riscos que necessitem de segurança contra incêndio, pânico e desastres.

II – cotas gerais (perímetro da edificação) para efeitos de conferência de áreas;

III – miniatura da implantação com hachuramento da área sempre que houver

planta fracionada em mais de uma folha, conforme planta chave;

IV – destaque no desenho das áreas frias não computáveis (banheiros, vestiários, escadas, rampas, corredores, áreas técnicas dentre outros) especificadas em um quadro de áreas próprio, quando houver solicitação de isenção de medidas de segurança contra incêndio;

XIII – legenda de todas as medidas de segurança contra incêndio utilizadas no PPCI.

§ 2º As informações previstas no inciso I, como discriminação do produto, nº ONU e quantidade podem ser apresentados em memorial descritivo.

**Art. 19.** Detalhes específicos que devem constar no PPCI de acordo com o sistema ou medida de segurança projetada para o imóvel, constante nas respectivas INs:

I – isolamento de risco:

- a) indicar a distância de outras edificações;
- b) indicar a ocupação de cada edificação;
- c) indicar a carga de incêndio;
- d) indicar as aberturas nas fachadas e suas respectivas dimensões;
- e) indicar a fachada da edificação considerada para o cálculo de isolamento de risco e suas dimensões;
- f) parede corta-fogo para isolamento de risco; e
- g) memorial de cálculo de isolamento de risco ou nota de atendimento à norma de isolamento de risco.

II – acesso de viaturas:

- a) largura da via de acesso;
- b) indicação se a via de acesso é mão única ou mão dupla; e
- c) largura e altura do portão de entrada da via de acesso;

III – alarme e detecção de incêndios:

- a) localização pontual dos detectores;
- b) os acionadores manuais de alarme de incêndio;

- c) os sinalizadores sonoros e visuais;
- d) central do sistema;
- e) painel repetidor (quando houver); e
- f) fonte alternativa de energia do sistema.

IV – chuveiros automáticos:

- a) localização das bombas do sistema com indicação da pressão, vazão e potência;
  - b) a área de aplicação dos chuveiros hachurada;
  - c) para os respectivos riscos;
  - d) os tipos de chuveiros especificados;
  - e) localização dos cabeçotes de testes;
  - f) área de cobertura e localização das válvulas de governo e alarme, e a localização dos comandos secundários;
  - g) esquema isométrico somente da tubulação envolvida no cálculo;
  - h) toda a tubulação abrangida pelo cálculo deverá ter seu diâmetro e comprimento cotado no esquema isométrico;
  - i) devem ser apresentadas todas as tubulações de distribuição com respectivos diâmetros e cotas de distância;
  - j) deverão ser indicados os pontos de chuveiros automáticos em toda a edificação ou áreas de risco;
  - k) localização do registro de recalque;
  - l) quando o sistema de abastecimento de água for através de fonte natural (lago, lagoa, açude etc.), indicar a sua localização;
  - m) o dispositivo responsável pelo acionamento do sistema no barrilete, bem como a localização do acionador manual alternativo da bomba de incêndio em local de supervisão predial com permanência humana constante;
  - n) a capacidade e localização do reservatório de incêndio;
  - o) memorial de cálculo do sistema de chuveiros automáticos para arquivamento;
  - p) altura de armazenamento de mercadoria; e
  - q) classe da mercadoria armazenada.
- V – compartimentação horizontal e vertical:
- a) áreas compartimentadas e o respectivo

quadro de áreas;

b) aba horizontal e aba vertical;

c) itens construtivos que impliquem em perda de compartimentação (dutos, *shafts*, monta carga, etc.)

d) afastamento de aberturas perpendiculares à parede corta-fogo para compartimentação;

e) tempo de resistência ao fogo dos elementos estruturais utilizados; e

f) elementos corta-fogo: parede corta-fogo para compartimentação, vedador corta-fogo, selo corta-fogo, porta corta-fogo, cortina corta-fogo, registro corta-fogo, cortina d'água, vidro corta-fogo, vidro para-chama, quando houver.

VI – controle de fumaça:

a) localização e dimensões de entradas de ar (aberturas, grelhas, venezianas e insuflação mecânica);

b) localização e dimensões de exaustores naturais (entradas, aberturas, grelhas, venezianas, clarabóias e alçapões);

c) localização, tipo e potência dos exaustores mecânicos;

d) dutos e peças especiais;

e) registro corta-fogo e fumaça;

f) localização dos pontos de acionamento alternativo do sistema;

g) localização dos detectores de incêndio; e

h) memorial de dimensionamento do sistema;

VII – controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR):

a) Indicar em notas específicas as classes dos materiais de acabamento e revestimento de pisos, paredes, divisórias, teto, forro, tratamento termo acústico, quando exigido pela IN 18.

VIII – elevador de emergência:

a) localização, capacidade e dimensão dos elevadores;

b) localização da casa de máquinas;

c) painel de comando do elevador;

IX – extintores:

a) localização e tipo das unidades

extintoras; e

b) quando forem usadas unidades extintoras com capacidades diferentes de um mesmo agente, deve ser indicada a capacidade ao lado de cada símbolo no quadro de legendas;

X – gás combustível:

a) localização da central ou abrigo de GLP;

b) conjunto de regulação e medição, em caso de gás natural (GN);

c) indicar a capacidade dos cilindros, bem como da capacidade total da central;

d) afastamentos das divisas de terrenos, áreas edificadas no mesmo lote e locais de risco;

e) afastamentos mínimos de segurança, em relação a fossos ou ralos de escoamento de água ou esgoto, caixas de rede de luz e telefone, caixa ou ralo de gordura;

f) local de estacionamento do veículo abastecedor, quando o abastecimento for a granel;

g) sistema de proteção da central;

h) adequação de ambientes;

i) localização de botijões em área interna quando permitido;

j) traçado da canalização até o imóvel (prumada);

k) localização e potência dos equipamentos consumidores;

l) localização dos abrigos de medidores;

m) detalhe do conjunto de controle e manobra;

n) localização das válvulas de corte de segurança;

o) indicação de cota de nível da central de gás e cota do nível externo a central;

p) esquema isométrico das instalações;

q) detalhe da exaustão dos gases de combustão.

XI – hidráulico preventivo:

a) indicar os hidrantes ou mangotinhos;

b) indicar as botoeiras de acionamento da bomba de incêndio;

c) indicar o dispositivo responsável pelo acionamento no barrilete, quando o sistema

de acionamento for automatizado, bem como, a localização do acionador manual alternativo da bomba de incêndio;

d) indicar o recalque, bem como o detalhe que mostre suas condições de instalação;

e) quando houver mais de um sistema de hidrantes instalado, deverá ser indicado, no registro de recalque, a qual edificação ele pertence;

f) indicar o reservatório de incêndio e sua capacidade;

g) indicar a bomba de incêndio principal e reserva (quando houver) com indicação de pressão, vazão e potência;

h) quando forem usadas mangueiras de incêndio e esguichos com comprimentos e requintes diferentes, deverão ser indicadas as respectivas medidas ao lado do símbolo do hidrante;

i) deverá constar a perspectiva isométrica completa (sem escala e com cotas);

j) deverá constar o detalhe da sucção quando o reservatório for subterrâneo ou ao nível do solo;

k) quando o sistema de abastecimento de água for através de fonte hídrica (lago, lagoa, açude, piscina, etc.), indicar a sua localização.

XII - iluminação de emergência:

a) os pontos de iluminação de emergência;

b) nível de iluminamento;

c) quando o sistema de iluminação de emergência for alimentado por grupo motorizado que não abranja todas as luminárias do imóvel, devem ser indicadas as luminárias a serem acionadas em caso de emergência;

d) o posicionamento da central do sistema;

e) fonte alternativa de energia do sistema;

f) quando o sistema for abrangido por motorizado, devem constar em projeto a abrangência, autonomia e sistema de automatização;

g) detalhe ou nota em planta da proteção dos dutos quando passarem por área

de risco.

XIII – Instalações elétricas:

a) nota de atendimento à IN 19;

b) localização dos motorizados/centrais de baterias sempre que sistemas de SCI tiverem seu funcionamento baseado em grupo motorizado ou sistema centralizado com baterias recarregáveis;

c) localização da chave de comutação automática da entrada normal de energia elétrica para o motorizado, sempre que esta fonte de segurança for utilizada;

d) duto de entrada de ar, parede corta-fogo e porta corta-fogo da sala do grupo motorizado quando estiver localizado em área com risco de captação de fumaça ou gases quentes provenientes de um incêndio; e

e) localização da chave geral de energia da edificação ou área de risco.

XIV - Pressurização de escada:

a) localização da casa de máquinas do grupo motoventilador do sistema de pressurização;

b) localização do painel de comando do grupo motoventilador de extração de fumaça do sistema de desenfumagem, quando aplicável;

c) localização do ponto de tomada de ar e seus devidos afastamentos, bem como dos respectivos detectores de fumaça (casa de máquinas e duto);

d) localização e detalhes da fonte de segurança (*backup*) de energia elétrica do sistema, bem como de seu abrigo;

e) localização das grelhas de insuflamento e do duto de distribuição de ar pressurizado;

f) detalhes da estratégia utilizada para pressurizar as antecâmaras;

g) localizações dos *dampers* de alívio (sobrepessão);

h) localização da central de controle e monitoramento dos sistemas de pressurização e de desenfumagem;

i) localização dos acionadores manuais do grupo de motoventiladores do sistema de

pressurização;

j) localização dos acionadores manuais das *smoke vents* de cada pavimento ;

k) localização dos acionadores manuais do grupo de motoventiladores de extração de fumaça do sistema de desenfumagem, quando aplicável;

l) localização dos acionadores manuais dos ventiladores de introdução mecânica de ar limpo do sistema de desenfumagem de cada pavimento, quando aplicável;

m) detalhes dos elementos de compartimentação de risco (parede e porta corta-fogo) da sala do grupo motoventilador;

n) localização, dimensão e área efetiva de ventilação das *smoke vents* em cada pavimento;

o) localização, dimensão e área efetiva de ventilação do duto de exaustão com extração mecânica de fumaça, quando aplicável;

p) localização, dimensão e área efetiva da abertura para introdução de ar limpo no ambiente a ser protegido, em cada pavimento, quando aplicável;

q) localização do ponto externo de admissão de ar e seus devidos afastamentos, bem a localização dos respectivos detectores de fumaça e dos ventiladores de insuflamento, em cada pavimento, quando aplicável;

r) afastamentos de segurança, quando exigido;

s) detalhes da antecâmara de segurança e indicação da porta estanque quando a sala do grupo motoventilador estiver localizada em pavimento que possa causar risco de captação de fumaça de um incêndio;

t) apresentação esquemática do sistema em corte;

u) memorial de dimensionamento do sistema conforme estabelecido na Instrução Normativa 9; e

v) apresentar a documentação exigida pela Instrução Normativa 9.

XV – proteção estrutural contra incêndio:

a) constar o Tempo Requerido de

Resistência ao Fogo (TRRF) das estruturas e fechamento em nota ou legenda e no memorial de construção, independentemente do tipo de estrutura;

b) identificar os tipos de estrutura; e

c) identificar em planta as áreas das estruturas protegidas com material resistente ao fogo e, se for o caso, os locais isentos de revestimento.

XVI – saída de emergência:

a) detalhes de guarda-corpos;

b) largura das rotas de fuga (escadas, corredores e rampas);

c) detalhe da ventilação efetiva da escada de segurança (quando houver);

d) largura das portas das saídas de emergência;

e) indicar barra antipânico (quando houver);

f) casa de máquinas do elevador de emergência (quando houver exigência);

g) antecâmaras de segurança (quando houver exigência);

h) a distância máxima a ser percorrida para cada pavimento;

i) indicar a lotação do ambiente quando se tratar de local de reunião de público (Grupo F), escolas (exceto E-3) individualizando a lotação por ambiente;

j) afastamentos de segurança, quando exigido; e

k) memorial de dimensionamento das saídas de emergência, considerando, quando houver, o elevador de emergência;

XVII – sinalização para abandono de local:

a) localização e tipo das placas;

b) tamanho das placas; e

c) afastamento entre dois pontos de SAL.

**Art. 20.** Detalhes específicos que devem ser informados no dimensionamento dos sistemas e medidas de SCI para emissão do RPCI, constante nas respectivas INs:

I – isolamento de risco, se necessário, deve:

- a) indicar a distância de outras edificações;
- b) indicar a ocupação de cada edificação; e
- c) indicar a carga de incêndio.

II – acesso de viaturas:

- a) largura da via de acesso;
- b) largura e altura do portão de entrada

da via de acesso.

III – alarme e detecção de incêndios:

- a) localização pontual dos detectores autônomos, quando exigido.

IV – compartimentação horizontal e vertical:

- a) se foi previsto a compartimentação (sim ou não).

V – controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR):

- a) Indicar as classes dos materiais de acabamento e revestimento de pisos, paredes, divisórias, teto, forro, tratamento termo acústico, quando exigido pela IN 18.

VI – extintores:

- a) quantidade, tipo e localização das unidades extintoras.

VII – gás combustível:

- a) dimensões e locação da central ou abrigo de GLP;
- b) indicar a capacidade dos cilindros, bem como da capacidade total da central ou abrigo;
- c) dimensão e localização das aberturas de ventilação permanente, quando exigido;
- d) localização, quantidade e tipo de botijões em área interna quando permitido;
- e) diâmetro e material das tubulações; e
- g) nota para atendimento aos afastamentos de segurança.

VIII – iluminação de emergência:

- a) os pontos de iluminação de emergência;
- b) quando o sistema de iluminação de emergência for alimentado por grupo motorizado, o posicionamento da central do sistema;

- c) indicar o tipo de fonte alternativa de energia do sistema;

IX – Instalações elétricas:

- a) nota de atendimento à IN 19.

X – saída de emergência:

- a) altura de guarda-corpos;
- b) largura das rotas de fuga (escadas, corredores e rampas);
- c) largura das portas de descarga e dos ambientes com lotação acima de 100 pessoas;
- d) tipo de porta para os ambientes com lotação acima de 100 pessoas ou quando do uso de “portas de correr” automáticas;
- e) lotação para os locais do grupo E e F;

XI – sinalização para abandono de local:

- a) localização e tipo das placas;
- b) tamanho das placas; e
- c) afastamento entre dois pontos de SAL.

§ 1º O dimensionamento dos sistemas e medidas de SCI é de competência do profissional responsável técnico e deve seguir integralmente as exigências previstas em INs.

§ 2º Deve ser apresentado croqui constando os itens exigidos neste artigo quando da solicitação.

§ 3º O dimensionamento dos sistemas e medidas de SCI será avaliado pelo CBMSC somente quando da vistoria, sendo dispensado para a emissão do RPCI.

### Riscos específicos

**Art. 21.** A apresentação de detalhes para os riscos específicos, são tratados nas respectivas INs.

**Art. 22.** É proibida a realização de *shows* pirotécnicos em ambientes fechados, sendo que para ambientes abertos deve ser atendida as especificações previstas na IN 27.

### SISTEMA E MEDIDA DE SEGURANÇA VITAL

**Art. 23.** Quando forem considerados vitais para o tipo de ocupação do imóvel, os sistemas e medidas de SCI:

I - devem ser previstos e executados conforme as

NSCI em vigor;

II - são cabíveis apenas as compensações ou substituições previstas nas tabelas do [Anexo C](#) ou em IN específica sobre o sistema ou medida de SCI; e

III - não cabe a concessão de atestado de edificação em regularização, antes da total execução ou instalação do sistema ou da medida de segurança, observado o disposto na IN 5 referente a edificações existentes.<sup>7</sup>

Nota 7 - Atestado regularização edificações existentes

**Art. 19 da IN 5**

IV - para as edificações existentes pode ser concedido o atestado de edificação em regularização desde que comprovada a instalação de, no mínimo, 50% dos sistemas e medidas de SCI considerados vitais previstos em PPCI ou do dimensionamento realizado pelo vistoriador.

**Art. 24.** Os sistemas e medidas de SCI considerados vitais estão previstos no [Anexo C](#), identificados pelo símbolo (V), para as ocupações não previstas nesta IN adota-se:

I - para F-7 conforme IN 24;

II - para o grupo L conforme IN 30;

III - para M-5, M-6 e M-11 não há sistemas considerados vitais;

IV - Para M-8 e M-9 os extintores; e

V - para M-10 conforme IN específica.

**Art. 25.** Para demais sistemas e medidas de SCI:

I - devem ser previstos e executados conforme as NSCI em vigor;

II - não cabe dispensa sem previsão expressa em IN;

III - são cabíveis as compensações ou

substituições previstas nas tabelas do [Anexo C](#), nas IN específicas para o sistema ou medida de SCI, ou outras mediante decisão homologada pela DSCI;

**Art. 26.** Para edificações existentes e recentes, a IN 5 fixa os parâmetros para adaptações dos sistemas e medidas de SCI.

## CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS

**Art. 27.** Para determinação dos sistemas e medidas de SCI o imóvel é classificado em uma das ocupações presentes na tabela 1 do [Anexo B](#).

Parágrafo único. Em caso de ocupação não definida na tabela utiliza-se a similaridade entre as ocupações para enquadramento.

**Art. 28.** Quando a ocupação for mista, constituída por residência unifamiliar e outras ocupações, havendo compartimentação entre estas e a área residencial unifamiliar, bem como saídas independentes, a área referente à residência unifamiliar não é objeto de fiscalização pelo CBMSC, inclusive não sendo computada para qualquer finalidade a área da residência unifamiliar.

## DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 29.** Esta IN, com vigência em todo o território catarinense, entra em vigor 60 dias após a data de sua publicação.

Coronel BM CHARLES ALEXANDRE VIEIRA  
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar de SC

---

## Anexo A - Siglas

ABNT – Associação brasileira de normas técnicas;  
BBM – Batalhão bombeiro militar;  
BI – Brigada de incêndio;  
CBMSC – Corpo de bombeiros militar de Santa Catarina;  
CMAR - Controle de materiais de acabamento e revestimento;  
DSCI – Diretoria de segurança contra incêndio do CBMSC;  
GLP – Gás liquefeito de petróleo;  
GN – Gás natural;  
IN – Instrução normativa;  
IT – Instrução técnica;  
NSCI – Normas de segurança contra incêndio e pânico;  
OBM – Organização bombeiro militar;  
ONU – Organização das Nações Unidas;  
PE – Plano de emergência;  
PRE – Plano de regularização de edificação;  
PRGLP – Postos de revenda de GLP;  
PPCI – projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico;  
RE – Registro de endereço;  
RPCI – Relatório preventivo contra incêndio;  
RT – Documento de Responsabilidade Técnica (ART, RRT, TRT);  
SSCI – Serviço de segurança contra incêndio e pânico;  
SCI – Segurança contra incêndio e pânico;  
TRRF – Tempo requerido de resistência ao fogo.

## Anexo B - Ocupações

TABELA 1 - CLASSIFICAÇÃO DAS OCUPAÇÕES

Grupo	Ocupação/ Uso	Divisão	Descrição	Destinação
A	Residencial	A-1	Multifamiliar horizontal	Condomínios horizontais, casas geminadas e residências unifamiliares mistas
		A-2	Multifamiliar vertical	Edifícios de apartamentos em geral
		A-3	Coletiva	Pensionatos, internatos, alojamentos, mosteiros, conventos, residências geriátricas. Capacidade máxima de 16 leitos
B	Serviço de Hospedagem	B-1	Hotel e assemelhado	Hotéis, motéis, pensões, hospedarias, pousadas, albergues, casas de cômodos, divisão A-3 com mais de 16 leitos
		B-2	Hotel residencial	Hotéis e assemelhados com cozinha própria nos apartamentos (incluem-se apart-hotéis, flats, hotéis residenciais)
C	Comercial	C-1	Comércio com baixa carga de incêndio	Açougue, Artigos de metal ou vidro, bijuterias, louças, artigos hospitalares, eletrodomésticos, açougue, verdureiras, floricultura, automóveis, bebidas fermentadas (vinhos, cervejas) outros
		C-2	Comércio com média e alta carga de incêndio	Edifícios de lojas de departamentos, magazines, armarinhos, galerias comerciais, supermercados em geral, mercados, bebidas destiladas, brinquedos, calçados, drogarias, artigos em couro, artigos esportivos, livrarias, têxteis, móveis e outros
		C-3	<i>Shopping centers</i>	Centro de compras em geral (shopping centers)
D	Serviço profissional	D-1	Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios	Escritórios administrativos ou técnicos, instituições financeiras (que não estejam incluídas em D-2), repartições públicas, cabeleireiros, centros profissionais e assemelhados, agências de correios, processamento de dados
		D-2	Agência bancária	Agências bancárias e assemelhados
		D-3	Serviço de reparação (exceto os classificados em G-4)	Lavanderias, assistência técnica, reparação e manutenção de aparelhos eletrodomésticos, chaveiros, pintura de letreiros, oficinas elétricas, oficinas hidráulicas ou mecânicas, oficina de pintura e outros
		D-4	Laboratório	Laboratórios de análises clínicas sem internação, laboratórios químicos, fotográficos e assemelhados
E	Educativa e cultura física	E-1	Escola em geral	Escolas de primeiro, segundo e terceiro graus, cursos supletivos e pré-universitário e assemelhados
		E-2	Escola especial	Escolas de artes e artesanato, de línguas, de cultura geral, de cultura estrangeira, escolas religiosas e assemelhados
		E-3	Espaço para cultura física	Locais de ensino e/ou práticas de artes marciais, natação, ginástica (artística, dança, musculação e outros) esportes coletivos (tênis, futebol e outros que não estejam incluídos em F-3), sauna, casas de fisioterapia e assemelhados. Sem arquibancadas.
		E-4	Centro de treinamento profissional	Escolas profissionais em geral
		E-5	Pré-escola	Creches, escolas maternas, jardins de infância
		E-6	Escola para portadores de deficiências	Escolas para excepcionais, deficientes visuais e auditivos e assemelhados
F	Local de Reunião de Público	F-1	Local onde há objeto de valor inestimável	Museus, centro de documentos históricos, galerias de arte, bibliotecas e assemelhados
		F-2	Local religioso e velório	Igrejas, capelas, sinagogas, mesquitas, templos, cemitérios, crematórios, necrotérios, salas de funerais e assemelhados

**Continuação do Anexo B**  
**TABELA 1 - CLASSIFICAÇÃO DAS OCUPAÇÕES**

Grupo	Ocupação/ Uso	Divisão	Descrição	Destinação
F	Local de Reunião de Público	F-3	Centro esportivo e de exibição	Arenas em geral, estádios, ginásios, piscinas, rodeios, autódromos, sambódromos, pista de patinação e assemelhados. Todos com arquibancadas
		F-4	Estação e terminal de passageiros	Estações rodoferroviárias e marítimas, portos, metrô, aeroportos, heliponto, estações de transbordo em geral e assemelhados
		F-5	Arte cênica e auditório	Teatros em geral, cinemas, óperas, auditórios de estúdios de rádio e televisão, auditórios em geral e assemelhados
		F-6	Clubes sociais e diversão	Salões de festa (buffet), centro de eventos, restaurantes dançantes, clubes sociais, bingo, bilhares, tiro ao alvo, boliche e assemelhados
		F-7	Construção provisória	Circos, palcos, estruturas temporárias diversas
		F-8	Local para refeição	Restaurantes, lanchonetes, bares, cafés, refeitórios, cantinas e assemelhados
		F-9	Recreação pública	Jardim zoológico, parques recreativos e temáticos, parques aquáticos e assemelhados
		F-10	Exposição de objetos ou animais	Salões e salas para exposição de objetos ou animais. Edificações permanentes
		F-11	Boate	Casas noturnas, danceterias, discotecas, e assemelhados
G	Serviço automotivo e assemelhados	G-1	Garagem sem acesso de público e sem abastecimento	Garagens automáticas, garagens com manobristas, estacionamentos
		G-2	Garagem com acesso de público e sem abastecimento	Garagens coletivas sem automação, em geral, sem abastecimento (exceto veículos de carga e coletivos)
		G-3	Local dotado de abastecimento de combustível	Postos de abastecimento (tanque subterrâneo) e serviço, garagens (exceto veículos de carga e coletivos)
		G-4	Serviço de conservação, manutenção e reparos	Oficinas de conserto de veículos, borracharia (sem recauchutagem). Oficinas e garagens de veículos de carga e coletivos, máquinas agrícolas e rodoviárias, retificadoras de motores
		G-5	Hangares	Abrigos para aeronaves com ou sem abastecimento
H	Serviço de saúde e institucional	H-1	Hospital veterinário e assemelhados	Hospitais, clínicas e consultórios veterinários e assemelhados (inclui-se alojamento com ou sem adestramento)
		H-2	Local onde pessoas requerem cuidados especiais por limitações físicas ou mentais	Asilos, orfanatos, abrigos geriátricos, hospitais psiquiátricos, reformatórios, tratamento de dependentes de drogas, álcool. E assemelhados. Todos sem celas
		H-3	Hospitalar	Hospitais, casa de saúde, prontos-socorros, clínicas com internação, ambulatórios e postos de atendimento de urgência, postos de saúde e puericultura e assemelhados com internação*
		H-4	Edificação Pública	Edificações dos poderes executivo, legislativo e judiciário, cartórios, quartéis, delegacias, postos policiais, consulados e assemelhados
		H-5	Local onde a liberdade das pessoas sofre restrições	Hospitais psiquiátricos, manicômios, reformatórios, prisões em geral (casa de detenção, penitenciárias, presídios) e instituições assemelhadas. Todos com celas

## Continuação do Anexo B

### TABELA 1 - CLASSIFICAÇÃO DAS OCUPAÇÕES

Grupo	Ocupação/ Uso	Divisão	Descrição	Destinação
H	Serviço de saúde e institucional	H-6	Clínica e consultório médico e odontológico	Clínicas médicas, consultórios em geral, unidades de hemodiálise, ambulatórios, postos de saúde e assemelhados. Todos sem internação*
I	Indústria	I-1	Locais onde a carga de incêndio não chega a 300 MJ/m <sup>2</sup>	Atividades industriais fabricantes de aço, artigos de metal, gesso, cimento, concreto, cerâmica, esculturas de pedra, ferramentas, jóias, relógios, sabão, serralheria, suco de frutas, louças, vidro, acessórios automotivos, bicicletas, bebidas não alcoólicas, cervejarias, condimentos, conservas, lâmpadas, laticínios e outros
		I-2	Locais com carga de incêndio entre 300 a 1.200 MJ/m <sup>2</sup>	Atividades industriais fabricantes de automóveis, bebidas destiladas, instrumentos musicais, móveis, alimentos, marcenarias, fábricas de caixas, artigos em couro, artigos em plásticos, baterias, calçados, colchões, eletrodomésticos, massas alimentícias, óleos comestíveis, tintas látex, têxteis em geral e outros
		I-3	Locais com carga de incêndio superior a 1.200 MJ/m <sup>2</sup>	Atividades industriais fabricantes de inflamáveis, combustíveis, materiais oxidantes, ceras, espuma sintética, grãos, tintas, borracha, processamento de lixo, artigos em madeira, cereais, espumas, estaleiros, gráficas, materiais sintéticos, papelão, produtos de limpeza, resinas, tintas vernizes e solventes, e outros
J	Depósito	J-1	Depósitos de material incombustível	Edificações sem processo industrial que armazenam tijolos, pedras, areias, cimentos, metais e outros materiais incombustíveis. Todos sem embalagem
		J-2	Depósito com baixa carga de incêndio	Depósitos com carga de incêndio até 300 MJ/m <sup>2</sup> - galpões, centros de distribuição, centro atacadista
		J-3	Depósito com média carga de incêndio	Depósitos com carga de incêndio entre 300 a 1.200 MJ/m <sup>2</sup> - galpões, centros de distribuição, centro atacadista
		J-4	Depósito com alta carga de incêndio	Depósitos onde a carga de incêndio ultrapassa a 1.200 MJ/m <sup>2</sup> - galpões, centros de distribuição, centro atacadista
K	Energia	K-1	Central de transmissão e distribuição de energia	Subestações elétricas
		K-2	Usinas	Hidroelétrica, termoelétrica, usina fotovoltaica, usina eólica
L	Explosivo	L-1	Comércio	Comércio em geral de fogos de artifício e assemelhados
		L-2	Indústria	Indústria de material explosivo
		L-3	Depósito	Depósito de material explosivo
M	Especial	M-1	Túnel	Túnel rodoviário e marítimo, destinados a transporte de passageiros ou cargas diversas, galerias destinadas a passagem de pedestres
		M-2	Líquido ou gás inflamáveis ou combustíveis	Edificação destinada a produção, manipulação, armazenamento e distribuição de líquidos ou gases inflamáveis ou combustíveis, exceto os postos de revenda de GLP
		M-3	Central telefônica, TV, rádio, computação	Central telefônica, centros de comunicação, centrais de transmissão, centros de computação, estações de Rádio ou TV

## Continuação do Anexo B

### TABELA 1 - CLASSIFICAÇÃO DAS OCUPAÇÕES

Grupo	Ocupação/ Uso	Divisão	Descrição	Destinação
M	Especial	M-4	Canteiro de Obras	Locais em construção ou demolição e assemelhados
		M-5	Silos	Armazéns de grão e similares
		M-6	Floresta nativa ou de cultivo	Floresta, reserva ecológica, parque florestal e assemelhados
		M-7	Pátio de contêineres	Área aberta destinada a armazenamento de contêineres
		M-8	Posto de revenda de GLP risco I	PRGLP classes I, II, III e IV
		M-9	Posto de revenda de GLP risco II	PRGLP classes V, VI, VII e Especial
		M-10	Minas subterrâneas	Mina para exploração de jazidas ou minérios
		M-11	Atividades agropastoris e Olarias	Estufas de secagem (folhas madeira, grãos), viveiros e olaria

**NOTAS ESPECÍFICAS**

\* Internação hospitalar: admissão de pacientes para ocupação de um leito por período igual ou superior a 24 horas.

## Anexo C - Exigências de sistemas e medidas de SCI

TABELA 2 - IMÓVEIS COM ÁREA ≤ 750 m<sup>2</sup> E ALTURA ≤ 12,00 m

Medidas de Segurança Contra Incêndio	A, D, E e G	B	C	F			H		I, J e M3	L
				F1, F2, F3, F4, F5, F6, F8 e F10	F9	F11	H1, H4 e H6	H2, H3 e H5		
Brigada de Incêndio	-	-	-	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	-	x	-	x
Controle de Materiais de Acabamento	-	x <sup>2</sup>	-	x <sup>3</sup>	-	x <sup>3</sup> (V)	-	x	-	x
Controle de fumaça*	-	-	-	-	-	x <sup>4</sup>	-	-	-	-
Detecção automática de incêndio	-	x <sup>5</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
Extintores	x (V)	x (V)	x (V)	x (V)	x (V)	x (V)	x (V)	x (V)	x (V)	x (V)
Gás combustível	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hidráulico preventivo	x <sup>6</sup>	x <sup>6</sup>	x <sup>6</sup>	x <sup>6</sup>	x <sup>6</sup>	x <sup>6</sup>	x <sup>6</sup>	x <sup>6</sup>	x <sup>6</sup>	x <sup>6</sup>
Iluminação de Emergência	x <sup>7-8</sup> (V)	x (V)	x <sup>7-8</sup>	x <sup>9</sup>	x <sup>9</sup>	x <sup>9</sup>	x <sup>7-8</sup>	x <sup>7-8</sup> (V)	x <sup>7-8</sup>	-
Instalações elétricas de baixa voltagem	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup> (V)	x <sup>2</sup>	x <sup>1</sup> (V)	x <sup>3</sup> (V)	x <sup>3</sup> (V)	x <sup>2</sup> (V)	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x (V)
Plano de emergência	-	-	-	-	-	x	-	x	-	-
Saídas de Emergência	x	x	x	x (V)	x	x (V)	x	x	x	x
Sinalização para abandono de local	x <sup>7-8</sup> (V)	x (V)	x <sup>7-8</sup>	x <sup>9</sup>	x <sup>9</sup> (V)	x <sup>9</sup> (V)	x <sup>7-8</sup> (V)	x <sup>7-8</sup> (V)	x <sup>7-8</sup>	x <sup>7-8</sup>

### NOTAS ESPECÍFICAS - (V) Sistema ou medida vital

- 1 Exigido para lotação acima de 250 pessoas
  - 2 isento para edificação com área inferior a 200m<sup>2</sup>
  - 3 isento para lotação de até 100 pessoas
  - 4 Somente para lotação acima de 500 pessoas quando a edificação for considerado sem janelas, podendo ser substituído por chuveiros automáticos de resposta rápida com reserva de incêndio para 30 minutos
  - 5 Exigido detectores autônomos nos quartos
  - 6 Exigido para edificações com 4 pavimentos ou mais. SHP ligado ao reservatório de consumo com mínimo 2.000 litros
  - 7 Dispensado para edificações com área de até 200 m<sup>2</sup>
  - 8 Dispensado para ambientes internos com área de até 200 m<sup>2</sup> e distância máxima percorrida de 20 m até a porta de acesso a circulação comum do pavimento ou área externa
  - 9 Para edificações com lotação superior a 50 pessoas ou com mais de um pavimento
- \* Adota-se a IT-15 do CBPMESP para implementação do sistema até a publicação de IN específica.

### NOTAS GERAIS

- a O pavimento superior da unidade *duplex* do último piso da edificação não será computado para a altura da edificação;
- b As instalações elétricas (IN 19) e o SPDA (IN 10) devem estar em conformidade com as normas;
- c Os subsolos das edificações devem ser compartimentados em relação aos demais pisos contíguos. Para subsolos ocupados ver tabela 28;
- d Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Normativas;
- e Pavimentos ocupados devem possuir aberturas para o exterior ou controle de fumaça
- f Piscinas de uso comum devem prever medidas de segurança e sistema antissucção conforme IN 33.
- g Para a Divisão G-5 (hangares): prever sistema de drenagem de líquidos nos pisos para bacias de contenção à distância. Não é permitido o armazenamento de líquidos combustíveis ou inflamáveis dentro dos hangares;
- h As vagas de estacionamento em pisos elevados, adjacente a paredes externas da edificação, devem dispor de uma proteção contra queda de veículos com no mínimo 20 cm de altura e com um afastamento de 50 cm da parede
- i Os subsolos das edificações devem ser compartimentados com PCF P-90 em relação aos demais pisos contíguos. Para subsolos ocupados ver Tabela 7;
- j No cômputo de pavimentos, desconsiderar os pavimentos de subsolo quando destinados a estacionamento de veículos, vestiários e instalações sanitárias, áreas técnicas sem aproveitamento para quaisquer atividades ou permanência humana.

## Continuação do Anexo C

**TABELA 3 - IMÓVEIS DA DIVISÃO A COM ÁREA  $\geq 750$  m<sup>2</sup> OU ALTURA  $\geq 12,00$  m**

Grupo de ocupação e uso		Grupo A - Residencial	
Divisão		A-1	
Medidas de segurança Contra Incêndio	Instrução Normativa	Classificação quanto a construção das edificações	
		Geminadas	Isoladas
Acesso de viatura na edificação	IN 35	x	x
Isolamento entre edificações	IN 14	x <sup>11</sup>	-

Grupo de ocupação e uso		Grupo A - Residencial				
Divisão		A-2, A-3				
Medidas de segurança Contra Incêndio	Instrução Normativa	Classificação quanto à altura (em metros)				
		Térrea	H $\leq$ 6	6 < H $\leq$ 15	15 < H $\leq$ 30	> 30
Acesso de viatura na edificação	IN 35	x	x	x	x	x
Alarme de incêndio	IN 12	x	x	x	x	x
Brigada de incêndio <sup>1</sup>	IN 28	x	x	x	x	x
Chuveiros automáticos	IN 15	-	-	-	-	x <sup>2</sup>
Compartimentação horizontal ou de área	IN 14	-	-	-	-	x <sup>3</sup>
Compartimentação vertical	IN 14	-	-	-	x <sup>4</sup>	x <sup>9-10</sup>
Controle de fumaça*	-	-	-	-	-	-
Controle de materiais de acabamento	IN 18	x	x	x	x	x
Deteção automática de incêndio	IN 12	-	-	-	-	x <sup>5</sup>
Elevador de emergência	IN 9	-	-	-	-	x <sup>6</sup>
Extintores (V)	IN 6	x	x	x	x	x
Gás combustível	IN 8	x	x	x	x	x
Hidráulico preventivo	IN 7	x	x	x	x	x
Iluminação de emergência (V)	IN 11	x	x	x	x	x
Instalação elétrica de baixa tensão	IN 19	x	x	x	x	x
Plano de emergência	IN 31	-	-	-	x <sup>7</sup>	x <sup>8</sup>
Saídas de emergência	IN 9	x	x	x	x	x
Sinalização para abandono de local (V)	IN 13	x	x	x	x	x

### NOTAS ESPECÍFICAS - (V) Sistema ou medida vital

1 Residencial multifamiliar está isento de brigada de incêndio, estando submetido a capacitação Ead CBMSC

2 Exigido chuveiros automáticos a partir de 100 m de altura

## Continuação do Anexo C - TABELA 3

TABELA 3 - IMÓVEIS DA DIVISÃO A COM ÁREA  $\geq 750 \text{ m}^2$  OU ALTURA  $\geq 12,00 \text{ m}$

### NOTAS ESPECÍFICAS - continuação

- 3 Exigida compartimentação entre as unidades autônomas para edificação com altura superior a 75 m de altura. Pode ser substituído por chuveiros automáticos até 150 m de altura
  - 4 Exigido somente nos átrios, quando houver. A compartimentação em átrios pode ser substituído por controle de fumaça somente nos átrios
  - 5 Exigido detecção automática de incêndio a partir de 40 m de altura
  - 6 A partir de 60 m de altura
  - 7 Apenas A-3
  - 8 Para A-2 exige-se a partir de 60 m de altura
  - 9 Pode ser substituído por detecção automática de incêndio para edificações com até 40 m de altura. Havendo átrios, a compartimentação em átrios pode ser substituído por controle de fumaça somente nos átrios
  - 10 Para A-2 a exigência se dá a partir de 60 m de altura para as edificações que possuam detecção automática de incêndio. Pode ser substituído por chuveiros automáticos para edificações com até 100 m de altura. Havendo átrios, a compartimentação no átrio pode ser substituído por controle de fumaça somente nos átrios
  - 11 Isolamento é exigido apenas entre as unidades geminadas. Para as não geminadas é dispensado independente do afastamento entre as unidades
- \* Adota-se a IT-15 do CBPMESP para implementação do sistema até a publicação de IN específica.

### NOTAS GERAIS

- a O pavimento superior da unidade *duplex* do último piso da edificação não será computado para a altura da edificação;
- b Os subsolos das edificações devem ser compartimentados em relação aos demais pisos contíguos. Para subsolos ocupados ver tabela 28;
- c Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Normativas;
- d Pavimentos ocupados devem possuir aberturas para o exterior ou controle de fumaça
- e Piscinas de uso comum devem prever medidas de segurança e sistema antissucção conforme IN 33.
- f As vagas de estacionamento em pisos elevados, adjacente a paredes externas da edificação, devem dispor de uma proteção contra queda de veículos com no mínimo 20 cm de altura e com um afastamento de 50 cm da parede

## Continuação do Anexo C

**TABELA 4 - IMÓVEIS DA DIVISÃO B COM ÁREA  $\geq 750$  m<sup>2</sup> OU ALTURA  $\geq 12,00$  m**

Grupo de ocupação e uso		Grupo B - Serviços de Hospedagem				
Divisão		B-1 (hotéis, motéis...), B-2 (hotel com cozinha em apartamentos, apart-hotéis...)				
Medidas de segurança Contra Incêndio	Instrução Normativa	Classificação quanto à altura (em metros)				
		Térrea	H ≤ 6	6 < H ≤ 12	12 < H ≤ 30	> 30
Acesso de viatura na edificação	IN 35	x	x	x	x	x
Alarme de incêndio	IN 12	x	x	x	x	x
Brigada de incêndio <sup>1</sup>	IN 28	x	x	x	x	x
Chuveiros automáticos	IN 15	-	-	-	-	x
Compartimentação horizontal ou de áreas	IN 14	-	x <sup>2</sup>	x <sup>3</sup>	x <sup>3</sup>	x
Compartimentação vertical	IN 14	-	-	-	x <sup>4</sup>	x <sup>4</sup>
Controle de fumaça*	-	-	-	-	-	x <sup>5</sup>
Controle de materiais de acabamento	IN 18	x	x	x	x	x
Detecção automática de incêndio	IN 12	x <sup>6</sup>	x <sup>6</sup>	x <sup>6</sup>	x <sup>6</sup>	x
Elevador de emergência	IN 9	-	-	-	-	x <sup>7</sup>
Extintores (V)	IN 6	x	x	x	x	x
Gás combustível	IN 8	x	x	x	x	x
Hidráulico preventivo	IN 7	x	x	x	x	x
Iluminação de emergência (V)	IN 11	x	x	x	x	x
Instalação elétrica de baixa tensão (V)	IN 19	x	x	x	x	x
Plano de emergência	IN 31	-	-	-	x	x
Saídas de emergência	IN 9	x	x	x	x	x
Sinalização para abandono de local (V)	IN 13	x	x	x	x	x

### NOTAS ESPECÍFICAS - (V) Sistema ou medida vital

- 1 Conforme população fixa, observar IN 28.
- 2 Somente compartimentação entre as unidades autônomas
- 3 Pode ser substituída por chuveiros automáticos
- 4 Pode ser substituído por controle de fumaça e chuveiro automático, exceto para compartimentação de fachada, shafts e dutos em edificações com até 90 m de altura.
- 5 A partir de 90 m de altura
- 6 Detecção automática na cozinha, nos quartos e salas (próximos a entrada dos ambientes)
- 7 A partir de 60 m de altura

\* Adota-se a IT-15 do CBPMESP para implementação do sistema até a publicação de IN específica.

### NOTAS GERAIS

- a O pavimento superior da unidade *duplex* do último piso da edificação não será computado para a altura da edificação;
- b Os subsolos das edificações devem ser compartimentados em relação aos demais pisos contíguos. Para subsolos ocupados ver tabela 28;

## Continuação do Anexo C - TABELA 4

### TABELA 4 - IMÓVEIS DA DIVISÃO B COM ÁREA $\geq 750 \text{ m}^2$ OU ALTURA $\geq 12,00 \text{ m}$

#### NOTAS GERAIS - continuação

- c Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Normativas;
- d Pavimentos ocupados devem possuir aberturas para o exterior ou controle de fumaça
- e Piscinas de uso comum devem prever medidas de segurança e sistema antissucção conforme IN 33.
- f Deve ser observado mangotinhos em substituição aos hidrantes conforme IN 7
- g As vagas de estacionamento em pisos elevados, adjacente a paredes externas da edificação, devem dispor de uma proteção contra queda de veículos com no mínimo 20 cm de altura e com um afastamento de 50 cm da parede

## Continuação do Anexo C

**TABELA 5 - IMÓVEIS DA DIVISÃO C COM ÁREA ≥ 750 m<sup>2</sup> OU ALTURA ≥ 12,00 m**

Grupo de ocupação e uso		Grupo C - Comercial					
Divisão		C-1 (baixa carga de incêndio), C-2 (média e alta carga de incêndio) e C-3 (shopping center)					
Medidas de segurança Contra Incêndio	Instrução Normativa	Classificação quanto à altura (em metros)					
		Térreo	H ≤ 6	6 < H ≤ 12	12 < H ≤ 23	23 < H ≤ 30	> 30
Acesso de viatura na edificação	IN 35	x	x	x	x	x	x
Alarme de incêndio	IN 12	x	x	x	x	x	x
Brigada de incêndio <sup>1</sup>	IN 28	x	x	x	x	x	x
Chuveiros automáticos	IN 15	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x
Compartimentação horizontal ou de áreas	IN 14	x <sup>3</sup>	x <sup>3</sup>	x <sup>4</sup>	x <sup>4</sup>	x <sup>4</sup>	x <sup>4</sup>
Compartimentação vertical	IN 14	-	-	-	x <sup>5</sup>	x <sup>6</sup>	x <sup>11</sup>
Controle de fumaça*	-	-	-	-	-	-	x <sup>7</sup>
Controle de materiais de acabamento	IN 18	x	x	x	x	x	x
Deteção automática de incêndio	IN 12	x <sup>8</sup>	x <sup>8</sup>	x <sup>8</sup>	x <sup>8</sup>	x	x
Elevador de emergência	IN 9	-	-	-	-	-	x <sup>9</sup>
Extintores (V)	IN 6	x	x	x	x	x	x
Gás combustível	IN 8	x	x	x	x	x	x
Hidráulico preventivo	IN 7	x	x	x	x	x	x
Iluminação de emergência (V)	IN 11	x	x	x	x	x	x
Instalação elétrica de baixa tensão	IN 19	x	x	x	x	x	x
Plano de emergência	IN 31	x <sup>10</sup>	x <sup>10</sup>	x <sup>10</sup>	x	x	x
Saídas de emergência	IN 9	x	x	x	x	x	x
Sinalização para abandono de local (V)	IN 13	x	x	x	x	x	x

### NOTAS ESPECÍFICAS - (V) Sistema ou medida vital

- 1 Conforme população fixa, observar IN 28
- 2 C-2 com área > 3.000 m<sup>2</sup> e com carga de incêndio alta; C-3 com área > 5.000 m<sup>2</sup>
- 3 Exigido apenas para C-2 e C-3. Pode ser substituído por chuveiros automáticos.
- 4 Pode ser substituído por deteção automática e chuveiros automáticos  
Exigido para C-2 e C-3. Para C-2 com carga de incêndio média pode ser substituída por deteção automática. Para C-2 (carga de incêndio alta) e C-3 pode ser substituído por deteção automática e chuveiros automáticos. A compartimentação de átrios pode ser substituída por controle de fumaça nos átrios, quando houver
- 5 Exigido para C-2 e C-3. Para C-2 com carga de incêndio média pode ser substituída por deteção automática. Para C-2 (carga de incêndio alta) e C-3 pode ser substituído por deteção automática e chuveiros automáticos. A compartimentação de átrios pode ser substituída por controle de fumaça nos átrios, quando houver
- 6 Pode ser substituída por chuveiros automáticos exceto para a compartimentação de fachadas, shafts e dutos
- 7 A partir de 90 m
- 8 Nas locais destinados a depósito com mais de 500 m<sup>2</sup>; ou para edificações com área superior de 5.000 m<sup>2</sup>
- 9 A partir de 60 m de altura
- 10 Somente para C-3
- 11 Pode ser substituído por deteção automática, chuveiros automáticos e controle de fumaça até 90 m de altura, exceto para compartimentação de fachadas, shafts e dutos

\*Adota-se a IT-15 do CBPMESP para implementação do sistema até a publicação de IN específica

## Continuação do Anexo C - TABELA 5

### TABELA 5 - IMÓVEIS DA DIVISÃO C COM ÁREA $\geq 750$ m<sup>2</sup> OU ALTURA $\geq 12,00$ m

#### NOTAS GERAIS

- a Os subsolos das edificações devem ser compartimentados em relação aos demais pisos contíguos. Para subsolos ocupados ver tabela 28;
- b Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Normativas;
- c Pavimentos ocupados devem possuir aberturas para o exterior ou controle de fumaça
- d Piscinas de uso comum devem prever medidas de segurança e sistema antissucção conforme IN 33.
- e Mangotinhos em substituição aos hidrantes conforme IN 7
- f As vagas de estacionamento em pisos elevados, adjacente a paredes externas da edificação, devem dispor de uma proteção contra queda de veículos com no mínimo 20 cm de altura e com um afastamento de 50 cm da parede

## Continuação do Anexo C

**TABELA 6 - IMÓVEIS DA DIVISÃO D COM ÁREA  $\geq 750 \text{ m}^2$  OU ALTURA  $\geq 12,00 \text{ m}$**

Grupo de ocupação e uso		Grupo D - Serviços Profissionais					
Divisão		D-1, D-2, D-3 e D-4					
Medidas de segurança Contra Incêndio	Instrução Normativa	Classificação quanto à altura (em metros)					
		Térreo	H $\leq 6$	6 < H $\leq 12$	12 < H $\leq 23$	23 < H $\leq 30$	>30
Acesso de viatura na edificação	IN 35	x	x	x	x	x	x
Alarme de incêndio	IN 12	x	x	x	x	x	x
Brigada de incêndio <sup>1</sup>	IN 28	x	x	x	x	x	x
Chuveiros automáticos	IN 15	-	-	-	-	-	x <sup>2</sup>
Compartimentação horizontal ou de áreas	IN 14	x <sup>3</sup>	x <sup>3</sup>	x <sup>3</sup>	x <sup>4</sup>	x <sup>4</sup>	x
Compartimentação vertical	IN 14	-	-	-	x <sup>5</sup>	x <sup>6</sup>	x <sup>9</sup>
Controle de fumaça*	-	-	-	-	-	-	x <sup>7</sup>
Controle de materiais de acabamento	IN 18	x	x	x	x	x	x
Deteção automática de incêndio	IN 12	-	-	-	-	x	x
Elevador de emergência	IN 9	-	-	-	-	-	x <sup>8</sup>
Extintores (V)	IN 6	x	x	x	x	x	x
Gás combustível	IN 8	x	x	x	x	x	x
Hidráulico preventivo	IN 7	x	x	x	x	x	x
Iluminação de emergência (V)	IN 11	x	x	x	x	x	x
Instalação elétrica de baixa tensão	IN 19	x	x	x	x	x	x
Plano de emergência	IN 31	-	-	-	-	x	x
Saídas de emergência	IN 9	x	x	x	x	x	x
Sinalização para abandono de local (V)	IN 13	x	x	x	x	x	x

### NOTAS ESPECÍFICAS - (V) Sistema ou medida vital

1 Conforme população fixa, observar IN 28

2 A partir de 45 m

3 Pode ser substituído por chuveiros automáticos

4 Pode ser substituído por deteção automática e chuveiros automáticos

5 Pode ser substituída por deteção automática

6 Pode ser substituída por deteção automática e chuveiros automáticos

7 a partir de 90 m

8 a partir de 60 m de altura

9 Pode ser substituída por deteção automática, controle de fumaça e chuveiro automático até 90 m de altura, exceto para compartimentação de fachada, shafts e dutos.

\*Adota-se a IT-15 do CBPMESP para implementação do sistema até a publicação de IN específica

### NOTAS GERAIS

a Os subsolos das edificações devem ser compartimentados em relação aos demais pisos contíguos. Para subsolos ocupados ver tabela 28;

## Continuação do Anexo C - TABELA 6

TABELA 6 - IMÓVEIS DA DIVISÃO D COM ÁREA  $\geq 750 \text{ m}^2$  OU ALTURA  $\geq 12,00 \text{ m}$

### NOTAS GERAIS

- b Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Normativas;
- c Pavimentos ocupados devem possuir aberturas para o exterior ou controle de fumaça
- d Piscinas de uso comum devem prever medidas de segurança e sistema antissucção conforme IN 33.
- e Mangotinhos em substituição aos hidrantes conforme IN 7
- f As vagas de estacionamento em pisos elevados, adjacente a paredes externas da edificação, devem dispor de uma proteção contra queda de veículos com no mínimo 20 cm de altura e com um afastamento de 50 cm da parede

## Continuação do Anexo C

**TABELA 7 - IMÓVEIS DA DIVISÃO E COM ÁREA ≥ 750 m<sup>2</sup> OU ALTURA ≥ 12,00 m**

Grupo de ocupação e uso		Grupo E - Educacional e Cultural					
Divisão		E-1, E-2, E-3, E-4, E-5 e E-6					
Medidas de segurança Contra Incêndio	Instrução Normativa	Classificação quanto à altura (em metros)					
		Térrea	H ≤ 6	6 < H ≤ 12	12 < H ≤ 23	23 < H ≤ 30	> 30
Acesso de viatura na edificação	IN 35	x	x	x	x	x	x
Alarme de incêndio	IN 12	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x	x	x
Brigada de incêndio <sup>2</sup>	IN 28	x	x	x	x	x	x
Chuveiros automáticos	IN 15	-	-	-	-	-	x <sup>3</sup>
Compartimentação horizontal ou de áreas	IN 14	-	-	-	-	x <sup>4</sup>	x
Compartimentação vertical	IN 14	-	-	-	x <sup>5</sup>	x <sup>5</sup>	x <sup>12</sup>
Controle de fumaça*	-	-	-	-	-	-	x <sup>6</sup>
Controle de materiais de acabamento	IN 18	x	x	x	x	x	x
Deteção automática de incêndio	IN 12	x <sup>7-8</sup>	x <sup>7</sup>	x <sup>7</sup>	x <sup>7</sup>	x <sup>7</sup>	x
Elevador de emergência	IN 9	-	-	-	-	-	x <sup>9</sup>
Extintores (V) <sup>10</sup>	IN 6	x	x	x	x	x	x
Gás combustível	IN 8	x	x	x	x	x	x
Hidráulico preventivo	IN 7	x	x	x	x	x	x
Iluminação de emergência (V)	IN 11	x	x	x	x	x	x
Instalação elétrica de baixa tensão	IN 19	x	x	x	x	x	x
Plano de Emergência	IN 31	x <sup>11</sup>	x <sup>11</sup>	x <sup>11</sup>	x	x	x
Saídas de emergência	IN 9	x	x	x	x	x	x
Sinalização para abandono de local (V)	IN 13	x	x	x	x	x	x

### NOTAS ESPECÍFICAS - (V) Sistema ou medida vital

- 1 a partir de 1500 m<sup>2</sup> para as ocupações E-1, E-2, E-3 e E-4
- 2 Conforme população fixa, observar IN 28
- 3 Acima de 75 m de altura
- 4 Pode ser substituído por deteção automática e chuveiro automático
- 5 No mínimo a compartimentação de fachadas, shaft e dutos
- 6 A partir de 90 m de altura
- 7 Para as divisões E-5 e E-6 acima de 750 m<sup>2</sup> de área, para as demais acima de 5.000 m<sup>2</sup> de área (exceto para E-5 e E-6 considera-se para efeitos de dispensa a compartimentados entre blocos, não sendo necessário o isolamento entre os blocos)
- 8 Isento para edificações térreas com salas de aula que possuem saída direto para área externa aberta
- 9 A partir de 90 m de altura
- 10 Nas ocupações E-1, quando registradas ocorrências de vandalismo, pode ser admitido a locação dos extintores no interior das salas de aula ou em locais protegidos distribuídos pela edificação.
- 11 Somente para E-5 e E-6
- 12 Pode ser substituído por controle de fumaça, chuveiros automáticos, e deteção automática até 90 m de altura, exceto para a compartimentação de fachadas, shafts e dutos de instalações.

\*Adota-se a IT-15 do CBPMESP para implementação do sistema até a publicação de IN específica

### NOTAS GERAIS

a Os subsolos das edificações devem ser compartimentados em relação aos demais pisos contíguos. Para subsolos ocupados ver tabela 28

### Continuação do Anexo C - TABELA 7

#### TABELA 7 - IMÓVEIS DA DIVISÃO E COM ÁREA $\geq 750 \text{ m}^2$ OU ALTURA $\geq 12,00 \text{ m}$

##### NOTAS GERAIS

- b Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Normativas
- c Pavimentos ocupados devem possuir aberturas para o exterior ou controle de fumaça
- d Piscinas de uso comum devem prever medidas de segurança e sistema antissucção conforme IN 33
- e Mangotinhos em substituição aos hidrantes conforme IN 7
- f As vagas de estacionamento em pisos elevados, adjacente a paredes externas da edificação, devem dispor de uma proteção contra queda de veículos com no mínimo 20 cm de altura e com um afastamento de 50 cm da parede

## Continuação do Anexo C

**TABELA 8 - IMÓVEIS DA DIVISÃO F-1 e F-2 COM ÁREA  $\geq 750$  m<sup>2</sup> OU ALTURA  $\geq 12,00$  m**

Grupo de ocupação e uso		Grupo F - Locais de Reunião de Público					
Divisão		F-1 e F-2					
Medidas de segurança Contra Incêndio	Instrução Normativa	Classificação quanto à altura (em metros)					
		Térrea	H $\leq$ 6	6 < H $\leq$ 12	12 < H $\leq$ 23	23 < H $\leq$ 30	> 30
Acesso de viatura na edificação	IN 35	x	x	x	x	x	x
Alarme de incêndio <sup>1</sup>	IN 12	x	x	x	x	x	x
Brigada de incêndio <sup>2</sup>	IN 28	x	x	x	x	x	x
Chuveiros automáticos	IN 15	-	-	-	-	-	x <sup>3</sup>
Compartimentação horizontal ou de áreas	IN 14	-	-	-	-	-	-
Compartimentação vertical	IN 14	-	-	-	x <sup>4,5</sup>	x <sup>6</sup>	x <sup>14</sup>
Controle de fumaça*	-	-	-	-	-	-	x <sup>7</sup>
Controle de materiais de acabamento	IN 18	x <sup>8</sup>	x	x	x	x	x
Deteção automática de incêndio <sup>1</sup>	IN 12	x <sup>9</sup>	x <sup>9</sup>	x <sup>10</sup>	x <sup>10</sup>	x	x
Elevador de emergência	IN 9	-	-	-	-	-	x <sup>11</sup>
Extintores (V)	IN 6	x	x	x	x	x	x
Gás combustível	IN 8	x	x	x	x	x	x
Hidráulico preventivo <sup>1</sup>	IN 7	x	x	x	x	x	x
Iluminação de emergência (V)	IN 11	x	x	x	x	x	x
Instalação elétrica de baixa tensão	IN 19	x	x	x	x	x	x
Plano de Emergência	IN 31	x <sup>13</sup>	x <sup>13</sup>	x <sup>13</sup>	x <sup>13</sup>	x <sup>13</sup>	x <sup>13</sup>
Saídas de emergência	IN 9	x	x	x	x	x	x
Sinalização para abandono de local (V)	IN 13	x <sup>12</sup>	x	x	x	x	x

### NOTAS ESPECÍFICAS - (V) Sistema ou medida vital

- 1 Não se considera para cômputo de altura: torres, campanários e assemelhados, que não se constituam em locais de habitação fixa
- 2 Conforme IN 28
- 3 Apenas para divisão F-1 acima de 30 m
- 4 Para F-1 pode ser substituída por chuveiros automáticos, exceto para compartimentação de fachada, shafts e dutos
- 5 Para F-2 a compartimentação vertical será considerada apenas para fachadas, shafts e dutos
- 6 Pode ser substituída por deteção automática e chuveiros automáticos, exceto para compartimentação de fachada, shafts e dutos.
- 7 A partir de 90 m de altura
- 8 Isento para lotação inferior a 100 pessoas
- 9 Apenas para divisão F-1
- 10 Nas edificações F-2 exigido apenas nos locais onde há carga de incêndio como depósitos, escritórios, cozinhas, pisos técnicos, casa de máquinas, etc. e em nos locais de reunião de público onde exista forro falso com revestimento combustível
- 11 A partir de 60 m de altura
- 12 Isento para lotação inferior a 200 pessoas funcionamento até as 18:00h
- 13 Somente para locais com público acima de 1.000 pessoas

## Continuação do Anexo C - Tabela 8

TABELA 8 - IMÓVEIS DA DIVISÃO F-1 e F-2 COM ÁREA  $\geq 750 \text{ m}^2$  OU ALTURA  $\geq 12,00 \text{ m}$

### NOTAS ESPECÍFICAS - continuação

<sup>14</sup> Pode ser substituída por detecção automática e chuveiros automáticos e controle de fumaça para edificações com até 90 m de altura, exceto para compartimentação de fachada, shafts e dutos.

\*Adota-se a IT-15 do CBPMESP para implementação do sistema até a publicação de IN específica

### NOTAS GERAIS

- a Os subsolos das edificações devem ser compartimentados em relação aos demais pisos contíguos. Para subsolos ocupados ver tabela 28
- b Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Normativas
- c Pavimentos ocupados devem possuir aberturas para o exterior ou controle de fumaça
- d Piscinas de uso comum devem prever medidas de segurança e sistema antissucção conforme IN 33
- e Mangotinhos em substituição aos hidrantes conforme IN 7
- f As vagas de estacionamento em pisos elevados, adjacente a paredes externas da edificação, devem dispor de uma proteção contra queda de veículos com no mínimo 20 cm de altura e com um afastamento de 50 cm da parede

## Continuação do Anexo C

**TABELA 9 - IMÓVEIS DA DIVISÃO F-3 e F-9 COM ÁREA  $\geq 750$  m<sup>2</sup> OU ALTURA  $\geq 12,00$  m**

Grupo de ocupação e uso		Grupo F - Locais de Reunião de Público					
Divisão		F-3 e F-9					
Medidas de segurança Contra Incêndio	Instrução Normativa	Classificação quanto à altura (em metros)					
		Térrea	H ≤ 6	6 < H ≤ 12	12 < H ≤ 23	23 < H ≤ 30	> 30
Acesso de viatura na edificação	IN 35	x	x	x	x	x	x
Alarme de incêndio	IN 12	x	x	x	x	x	x
Brigada de incêndio <sup>1</sup>	IN 28	x	x	x	x	x	x
Chuveiros automáticos	IN 15	-	-	-	-	-	x <sup>2</sup>
Compartimentação horizontal ou de áreas	IN 14	-	-	-	-	-	-
Compartimentação vertical	IN 14	-	-	-	x <sup>3</sup>	x <sup>4</sup>	x
Controle de fumaça*	-	-	-	-	-	-	x <sup>5</sup>
Controle de materiais de acabamento	IN 18	x	x	x	x	x	x
Deteção automática de incêndio	IN 12	x <sup>6</sup>	x <sup>6</sup>	x <sup>6</sup>	x <sup>6</sup>	x <sup>6</sup>	x <sup>6</sup>
Elevador de emergência	IN 9	-	-	-	-	-	x <sup>7</sup>
Extintores (V)	IN 6	x	x	x	x	x	x
Gás combustível	IN 8	x	x	x	x	x	x
Hidráulico preventivo	IN 7	x	x	x	x	x	x
Iluminação de emergência (V)	IN 11	x	x	x	x	x	x
Instalação elétrica de baixa tensão	IN 19	x	x	x	x	x	x
Plano de Emergência	IN 31	x <sup>8</sup>	x <sup>8</sup>	x <sup>8</sup>	x <sup>8</sup>	x <sup>8</sup>	x <sup>8</sup>
Saídas de emergência	IN 9	x	x	x	x	x	x
Sinalização para abandono de local (V)	IN 13	x	x	x	x	x	x

### NOTAS ESPECÍFICAS - (V) Sistema ou medida vital

1 Conforme IN 28

2 Apenas áreas internas com carga de incêndio, não exigido nas arquibancadas, piscinas, banheiros e vestiários.

3 Compartimentação vertical será considerada apenas para fachadas, shafts e dutos

4 Pode ser substituída por deteção automática, controle de fumaça e chuveiro automático, exceto para compartimentação de fachada, shafts e dutos.

5 A partir de 90 m de altura

6 Nos locais onde há carga de incêndio como depósitos, escritórios, cozinhas, pisos técnicos, casa de máquinas, etc. e em nos locais de reunião de público onde exista forro falso com revestimento combustível

7 A partir de 40 m de altura

8 Somente F-3 com público acima de 1.000 pessoas

\*Adota-se a IT-15 do CBPMESP para implementação do sistema até a publicação de IN específica

### NOTAS GERAIS

a Os subsolos das edificações devem ser compartimentados em relação aos demais pisos contíguos. Para subsolos ocupados ver tabela 28

## Continuação do Anexo C - Tabela 9

TABELA 9 - IMÓVEIS DA DIVISÃO F-3 e F-9 COM ÁREA  $\geq 750 \text{ m}^2$  OU ALTURA  $\geq 12,00 \text{ m}$

### NOTAS GERAIS - continuação

- b Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Normativas
- c Pavimentos ocupados devem possuir aberturas para o exterior ou controle de fumaça
- d Piscinas de uso comum devem prever medidas de segurança e sistema antissucção conforme IN 33
- e Mangotinhos em substituição aos hidrantes conforme IN 7
- f Comércio e outras atividades desenvolvidas, distintas das divisões F-3 e F-9 tem as medidas de proteção conforme suas respectivas ocupações
- g As vagas de estacionamento em pisos elevados, adjacente a paredes externas da edificação, devem dispor de uma proteção contra queda de veículos com no mínimo 20 cm de altura e com um afastamento de 50 cm da parede

## Continuação do Anexo C

**TABELA 10 - IMÓVEIS DA DIVISÃO F-5, F-6, F-8 e F-10 COM ÁREA ≥ 750 m<sup>2</sup> OU ALTURA ≥ 12,00 m**

Grupo de ocupação e uso		Grupo F - Locais de Reunião de Público					
Divisão		F-5, F-6, F-8 e F-10					
Medidas de segurança Contra Incêndio	Instrução Normativa	Classificação quanto à altura (em metros)					
		Térrea	H ≤ 6	6 < H ≤ 12	12 < H ≤ 23	23 < H ≤ 30	> 30
Acesso de viatura na edificação	IN 35	x	x	x	x	x	x
Alarme de incêndio	IN 12	x	x	x	x	x	x
Brigada de incêndio <sup>1</sup>	IN 28	x	x	x	x	x	x
Chuveiros automáticos	IN 15	-	-	-	-	-	x
Compartimentação horizontal ou de áreas	IN 14	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x
Compartimentação vertical	IN 14	-	-	-	x <sup>3</sup>	x <sup>3</sup>	x
Controle de fumaça*	-	-	-	-	-	-	x <sup>4</sup>
Controle de materiais de acabamento	IN 18	x <sup>5</sup>	x <sup>5</sup>	x	x	x	x
Deteção automática de incêndio	IN 12	x <sup>6</sup>	x <sup>6</sup>	x <sup>6</sup>	x	x	x
Elevador de emergência	IN 9	-	-	-	-	-	x <sup>7</sup>
Extintores (V)	IN 6	x	x	x	x	x	x
Gás combustível	IN 8	x	x	x	x	x	x
Hidráulico preventivo	IN 7	x	x	x	x	x	x
Iluminação de emergência (V)	IN 11	x <sup>8</sup>	x	x	x	x	x
Instalação elétrica de baixa tensão	IN 19	x	x <sup>5</sup>	x	x	x	x
Plano de Emergência	IN 31	x <sup>10</sup>	x <sup>10</sup>	x <sup>10</sup>	x <sup>10</sup>	x <sup>10</sup>	x <sup>10</sup>
Saídas de emergência (V) <sup>9</sup>	IN 9	x	x	x	x	x	x
Sinalização para abandono de local (V)	IN 13	x	x	x	x	x	x

### NOTAS ESPECÍFICAS - (V) Sistema ou medida vital

- 1 Conforme IN 28
- 2 Exigido para F-5, F-6 e F-10 independente de altura e F-8 com altura superior a 12 m. Pode ser substituído por deteção automática e chuveiros automáticos
- 3 Pode ser substituída por controle de fumaça e chuveiros automáticos, exceto para compartimentação de fachada, shafts e dutos.
- 4 A partir de 90 m de altura
- 5 Isento para lotação inferior a 100 pessoas
- 6 Nos locais onde há carga de incêndio como depósitos, escritórios, cozinhas, pisos técnicas, casa de máquinas, etc. e em nos locais de reunião de público onde exista forro falso com revestimento combustível
- 7 A partir de 40 m de altura
- 8 Isento para lotação inferior a 200 pessoas com funcionamento até as 18:00h
- 9 Vital apenas para F-5, F-6 e F-8
- 10 Somente para público acima de 1.000 pessoas

\*Adota-se a IT-15 do CBPMESP para implementação do sistema até a publicação de IN específica

### NOTAS GERAIS

- a Os subsolos das edificações devem ser compartimentados em relação aos demais pisos contíguos. Para subsolos ocupados ver tabela 28

## Continuação do Anexo C - Tabela 10

TABELA 10 - IMÓVEIS DA DIVISÃO F-5, F-6 e F-8 COM ÁREA  $\geq 750 \text{ m}^2$  OU ALTURA  $\geq 12,00 \text{ m}$

### NOTAS GERAIS - continuação

- b Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Normativas
- c Pavimentos ocupados devem possuir aberturas para o exterior ou controle de fumaça
- d Piscinas de uso comum devem prever medidas de segurança e sistema antissucção conforme IN 33
- e Mangotinhos em substituição aos hidrantes conforme IN 7
- f As vagas de estacionamento em pisos elevados, adjacente a paredes externas da edificação, devem dispor de uma proteção contra queda de veículos com no mínimo 20 cm de altura e com um afastamento de 50 cm da parede

## Continuação do Anexo C

**TABELA 11 - IMÓVEIS DA DIVISÃO F-4 COM ÁREA ≥ 750 m<sup>2</sup> OU ALTURA ≥ 12,00 m**

Grupo de ocupação e uso		Grupo F - Locais de Reunião de Público					
Divisão		F-4 (rodoferroviárias, aeroportos, portos, etc.)					
Medidas de segurança Contra Incêndio	Instrução Normativa	Classificação quanto à altura (em metros)					
		Térrea	H ≤ 6	6 < H ≤ 12	12 < H ≤ 23	23 < H ≤ 30	> 30
Acesso de viatura na edificação	IN 35	x	x	x	x	x	x
Alarme de incêndio	IN 12	x	x	x	x	x	x
Brigada de incêndio <sup>1</sup>	IN 28	x	x	x	x	x	x
Chuveiros automáticos	IN 15	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>
Compartimentação horizontal ou de áreas	IN 14	-	-	-	-	-	-
Compartimentação vertical	IN 14	-	-	-	x <sup>3</sup>	x <sup>4</sup>	x
Controle de fumaça*	-	x <sup>5</sup>	x <sup>5</sup>	x <sup>5</sup>	x <sup>5</sup>	x <sup>5</sup>	x <sup>5,6</sup>
Controle de materiais de acabamento	IN 18	x	x	x	x	x	x
Deteção automática de incêndio	IN 12	x <sup>7</sup>	x <sup>7</sup>	x <sup>7</sup>	x <sup>7</sup>	x <sup>7</sup>	x <sup>7</sup>
Elevador de emergência	IN 9	-	-	-	-	-	x <sup>8</sup>
Extintores (V)	IN 6	x	x	x	x	x	x
Gás combustível	IN 8	x	x	x	x	x	x
Hidráulico preventivo	IN 7	x	x	x	x	x	x
Iluminação de emergência (V)	IN 11	x	x	x	x	x	x
Instalação elétrica de baixa tensão	IN 19	x	x	x	x	x	x
Plano de Emergência	IN 31	x <sup>9</sup>	x <sup>9</sup>	x <sup>9</sup>	x <sup>9</sup>	x <sup>9</sup>	x <sup>9</sup>
Saídas de emergência	IN 9	x	x	x	x	x	x
Sinalização para abandono de local (V)	IN 13	x	x	x	x	x	x

### NOTAS ESPECÍFICAS - (V) Sistema ou medida vital

- 1 Conforme IN 28
- 2 A partir de 10.000 m<sup>2</sup> de área
- 3 Compartimentação vertical será considerada apenas para fachadas, shafts e dutos
- 4 Pode ser substituída por deteção automática, controle de fumaça e chuveiro automático, exceto para compartimentação de fachada, shafts e dutos
- 5 Exigido para estações subterrâneas (metrô). Altura medida do piso mais baixo ao mais elevado
- 6 A partir de 90 m de altura
- 7 Nos locais onde há carga de incêndio como depósitos, escritórios, cozinhas, pisos técnicas, casa de máquinas, etc. e em locais de reunião de público onde exista forro falso com revestimento combustível
- 8 A partir de 40 m de altura
- 9 Somente para público acima de 1.000 pessoas

\*Adota-se a IT-15 do CBPMESP para implementação do sistema até a publicação de IN específica

### NOTAS GERAIS

- a Os subsolos das edificações devem ser compartimentados em relação aos demais pisos contíguos. Para subsolos ocupados ver tabela 28

## Continuação do Anexo C - Tabela 11

TABELA 11 - IMÓVEIS DA DIVISÃO F-4 COM ÁREA  $\geq 750 \text{ m}^2$  OU ALTURA  $\geq 12,00 \text{ m}$

### NOTAS GERAIS - continuação

- b Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Normativas
- c Pavimentos ocupados devem possuir aberturas para o exterior ou controle de fumaça
- d Piscinas de uso comum devem prever medidas de segurança e sistema antissucção conforme IN 33
- e Mangotinhos em substituição aos hidrantes conforme IN 7
- f Comércio e outras atividades desenvolvidas, distintas das divisões F-4 tem as medidas de proteção conforme suas respectivas ocupações
- g As vagas de estacionamento em pisos elevados, adjacente a paredes externas da edificação, devem dispor de uma proteção contra queda de veículos com no mínimo 20 cm de altura e com um afastamento de 50 cm da parede

## Continuação do Anexo C

**TABELA 12 - IMÓVEIS DA DIVISÃO F-11 COM ÁREA ≥ 750 m<sup>2</sup> OU ALTURA ≥ 12,00 m**

Grupo de ocupação e uso		Grupo F - Locais de Reunião de Público					
Divisão		F-11 (Boates)					
Medidas de segurança Contra Incêndio	Instrução Normativa	Classificação quanto à altura (em metros)					
		Térrea	H ≤ 6	6 < H ≤ 12	12 < H ≤ 23	23 < H ≤ 30	> 30
Acesso de viatura na edificação	IN 35	x	x	x	x	x	x
Alarme de incêndio	IN 12	x	x	x	x	x	x
Brigada de incêndio <sup>1</sup>	IN 28	x	x	x	x	x	x
Chuveiros automáticos	IN 15	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x	x	x
Compartimentação horizontal ou de áreas	IN 14	x <sup>3</sup>	x <sup>3</sup>	x <sup>3</sup>	x <sup>4</sup>	x	x
Compartimentação vertical	IN 14	-	-	-	x <sup>4</sup>	x <sup>4</sup>	x
Controle de fumaça*	-	x <sup>5</sup>	x <sup>5</sup>	x <sup>5</sup>	x <sup>5</sup>	x <sup>5</sup>	x <sup>5,6</sup>
Controle de materiais de acabamento (V)	IN 18	x	x	x	x	x	x
Deteção automática de incêndio	IN 12	x <sup>7</sup>	x <sup>7</sup>	x <sup>7</sup>	x	x	x
Elevador de emergência	IN 9	-	-	-	-	-	x <sup>8</sup>
Extintores (V)	IN 6	x	x	x	x	x	x
Gás combustível	IN 8	x	x	x	x	x	x
Hidráulico preventivo	IN 7	x	x	x	x	x	x
Iluminação de emergência (V)	IN 11	x	x	x	x	x	x
Instalação elétrica de baixa tensão	IN 19	x	x	x	x	x	x
Plano de Emergência	IN 31	x <sup>9</sup>	x <sup>9</sup>	x <sup>9</sup>	x <sup>9</sup>	x <sup>9</sup>	x <sup>9</sup>
Saídas de emergência (V)	IN 9	x	x	x	x	x	x
Sinalização para abandono de local (V)	IN 13	x	x	x	x	x	x

### NOTAS ESPECÍFICAS - (V) Sistema ou medida vital

- 1 Conforme IN 28
- 2 Exigido para lotação acima de 3.000 pessoas
- 3 Pode ser substituída por detecção de incêndio e chuveiros automáticos, exceto para compartimentação de fachada, shafts e dutos.
- 4 Pode ser substituída por controle de fumaça, detecção de incêndio e chuveiros automáticos, exceto para compartimentação de fachada, shafts e dutos
- 5 Para lotação acima de 500 pessoas se edificação considerada sem janelas, pode ser substituído por chuveiros automáticos de resposta rápida
- 6 A partir de 60 m de altura
- 7 Nos locais onde há carga de incêndio como depósitos, escritórios, cozinhas, pisos técnicas, casa de máquinas, etc. e em nos locais de reunião de público onde exista forro forro falso com revestimento combustível
- 8 A partir de 40 m de altura
- 9 Somente para público acima de 500 pessoas

\*Adota-se a IT-15 do CBPMESP para implementação do sistema até a publicação de IN específica

### NOTAS GERAIS

- a Os subsolos das edificações devem ser compartimentados em relação aos demais pisos contíguos. Para subsolos ocupados ver tabela 28

## Continuação do Anexo C - Tabela 12

TABELA 12 - IMÓVEIS DA DIVISÃO F-11 COM ÁREA  $\geq 750$  m<sup>2</sup> OU ALTURA  $\geq 12,00$  m

### NOTAS GERAIS - continuação

- b Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Normativas
- c Pavimentos ocupados devem possuir aberturas para o exterior ou controle de fumaça
- d Piscinas de uso comum devem prever medidas de segurança e sistema antissucção conforme IN 33
- e Mangotinhos em substituição aos hidrantes conforme IN 7
- f As vagas de estacionamento em pisos elevados, adjacente a paredes externas da edificação, devem dispor de uma proteção contra queda de veículos com no mínimo 20 cm de altura e com um afastamento de 50 cm da parede

## Continuação do Anexo C

**TABELA 13 - IMÓVEIS DA DIVISÃO G-1, G-2 e G-5 COM ÁREA  $\geq 750$  m<sup>2</sup> OU ALTURA  $\geq 12,00$  m**

Grupo de ocupação e uso		Grupo G - Serviços automotivos e assemelhados					
Divisão		G-1, G-2 (garagens...) e G-5 (hangares)					
Medidas de segurança Contra Incêndio	Instrução Normativa	Classificação quanto à altura (em metros)					
		Térrea	H $\leq$ 6	6 < H $\leq$ 12	12 < H $\leq$ 23	23 < H $\leq$ 30	> 30
Acesso de viatura na edificação	IN 35	x	x	x	x	x	x
Alarme de incêndio	IN 12	x	x	x	x	x	x
Brigada de incêndio <sup>1</sup>	IN 28	x	x	x	x	x	x
Chuveiros automáticos	IN 15	-	-	-	-	x	x
Compartimentação horizontal ou de áreas	IN 14	-	-	-	-	-	-
Compartimentação vertical	IN 14	-	-	-	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>
Controle de fumaça*	-	-	-	-	-	-	x <sup>3</sup>
Controle de materiais de acabamento	IN 18	x	x	x	x	x	x
Deteção automática de incêndio	IN 12	-	-	-	x <sup>4</sup>	x	x
Elevador de emergência	IN 9	-	-	-	-	-	x <sup>5</sup>
Extintores (V)	IN 6	x	x	x	x	x	x
Gás combustível	IN 8	x	x	x	x	x	x
Hidráulico preventivo	IN 7	x	x	x	x	x	x
Iluminação de emergência (V)	IN 11	x	x	x	x	x	x
Instalação elétrica de baixa tensão	IN 19	x	x	x	x	x	x
Plano de emergência	IN 31	-	-	-	-	-	x
Saídas de emergência	IN 9	x	x	x	x	x	x
Sinalização para abandono de local (V)	IN 13	x	x	x	x	x	x

### NOTAS ESPECÍFICAS - (V) Sistema ou medida vital

1 Conforme população fixa, observar IN 28

2 Exigido para compartimentação de fachadas, shafts e dutos

3 A partir de 90 m

4 A partir de 5.000 m<sup>2</sup> de área

5 A partir de 60 m de altura

\*Adota-se a IT-15 do CBPMESP para implementação do sistema até a publicação de IN específica

### NOTAS GERAIS

a Os subsolos das edificações devem ser compartimentados em relação aos demais pisos contíguos. Para subsolos ocupados ver tabela 28;

b Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Normativas;

c Pavimentos ocupados devem possuir aberturas para o exterior ou controle de fumaça

d Piscinas de uso comum devem prever medidas de segurança e sistema antissucção conforme IN 33.

### Continuação do Anexo C - Tabela 13

TABELA 13 - IMÓVEIS DA DIVISÃO G-1, G-2 e G-5 COM ÁREA  $\geq 750 \text{ m}^2$  OU ALTURA  $\geq 12,00 \text{ m}$

#### NOTAS GERAIS - continuação

e Mangotinhos em substituição aos hidrantes conforme IN 7

f As vagas de estacionamento em pisos elevados, adjacente a paredes externas da edificação, devem dispor de uma proteção contra queda de veículos com no mínimo 20 cm de altura e com um afastamento de 50 cm da parede

g Devem ser previstos corredores para circulação com largura mínima de 1,65 m

## Continuação do Anexo C

**TABELA 14 - IMÓVEIS DA DIVISÃO G-3 e G-4 COM ÁREA ≥ 750 m<sup>2</sup> OU ALTURA ≥ 12,00 m**

Grupo de ocupação e uso		Grupo G - Serviços automotivos e assemelhados					
Divisão		G-3 (posto de abastecimento ...) e G-4 (oficinas...)					
Medidas de segurança Contra Incêndio	Instrução Normativa	Classificação quanto à altura (em metros)					
		Térrea	H ≤ 6	6 < H ≤ 12	12 < H ≤ 23	23 < H ≤ 30	> 30
Acesso de viatura na edificação	IN 35	x	x	x	x	x	x
Alarme de incêndio	IN 12	x	x	x	x	x	x
Brigada de incêndio <sup>1</sup>	IN 28	x	x	x	x	x	x
Chuveiros automáticos	IN 15	-	-	-	-	x	x
Compartimentação horizontal ou de áreas	IN 14	x <sup>2,3</sup>	x <sup>2,3</sup>	x <sup>2,3</sup>	x <sup>2,3</sup>	x <sup>2,3</sup>	x <sup>2</sup>
Compartimentação vertical	IN 14	-	-	-	x <sup>4</sup>	x <sup>4</sup>	x
Controle de fumaça*	-	-	-	-	-	-	x <sup>5</sup>
Controle de materiais de acabamento	IN 18	x	x	x	x	x	x
Deteção automática de incêndio	IN 12	-	-	-	-	-	x
Elevador de emergência	IN 9	-	-	-	-	-	x <sup>6</sup>
Extintores (V)	IN 6	x	x	x	x	x	x
Gás combustível	IN 8	x	x	x	x	x	x
Hidráulico preventivo	IN 7	x	x	x	x	x	x
Iluminação de emergência (V)	IN 11	x	x	x	x	x	x
Instalação elétrica de baixa tensão	IN 19	x	x	x	x	x	x
Plano de emergência	IN 31	-	-	-	-	-	x
Saídas de emergência	IN 9	x	x	x	x	x	x
Sinalização para abandono de local (V)	IN 13	x	x	x	x	x	x

### NOTAS ESPECÍFICAS - (V) Sistema ou medida vital

- 1 Conforme população fixa, observar IN 28
  - 2 Exigido apenas para divisão G-4
  - 3 Pode ser substituído por chuveiros automáticos
  - 4 Exigido para compartimentação de fachadas, shafts e dutos
  - 5 A partir de 90 m de altura
  - 6 A partir de 60 m de altura
- \*Adota-se a IT-15 do CBPMESP para implementação do sistema até a publicação de IN específica

### NOTAS GERAIS

- a Os subsolos das edificações devem ser compartimentados em relação aos demais pisos contíguos. Para subsolos ocupados ver tabela 28;
- b Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Normativas;

## Continuação do Anexo C - Tabela 14

TABELA 14 - IMÓVEIS DA DIVISÃO G-3 e G-4 COM ÁREA  $\geq 750 \text{ m}^2$  OU ALTURA  $\geq 12,00 \text{ m}$

### NOTAS GERAIS - continuação

c Pavimentos ocupados devem possuir aberturas para o exterior ou controle de fumaça

d Piscinas de uso comum devem prever medidas de segurança e sistema antissucção conforme IN 33.

e Mangotinhos em substituição aos hidrantes conforme IN 7

f As vagas de estacionamento em pisos elevados, adjacente a paredes externas da edificação, devem dispor de uma proteção contra queda de veículos com no mínimo 20 cm de altura e com um afastamento de 50 cm da parede

## Continuação do Anexo C

TABELA 15 - IMÓVEIS DA DIVISÃO H-1, H-2 e H-6 COM ÁREA ≥ 750 m<sup>2</sup> OU ALTURA ≥ 12,00 m

Grupo de ocupação e uso		Grupo H - Serviços de saúde e institucional					
Divisão		H-1, H-2 e H-6					
Medidas de segurança Contra Incêndio	Instrução Normativa	Classificação quanto à altura (em metros)					
		Térrea	H ≤ 6	6 < H ≤ 12	12 < H ≤ 23	23 < H ≤ 30	> 30
Acesso de viatura na edificação	IN 35	x	x	x	x	x	x
Alarme de incêndio	IN 12	x	x	x	x	x	x
Brigada de incêndio <sup>1</sup>	IN 28	x	x	x	x	x	x
Chuveiros automáticos	IN 15	-	-	-	-	-	x
Compartimentação horizontal ou de áreas	IN 14	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x <sup>3</sup>	x <sup>3</sup>	x <sup>3</sup>
Compartimentação vertical	IN 14	-	-	-	x <sup>4.5</sup>	x <sup>4.5</sup>	x <sup>6</sup>
Controle de fumaça*	-	-	-	-	-	-	x <sup>7</sup>
Controle de materiais de acabamento	IN 18	x	x	x	x	x	x
Detecção automática de incêndio	IN 12	x <sup>8</sup>	x <sup>8</sup>	x <sup>8</sup>	x	x	x
Elevador de emergência	IN 9	-	-	-	-	-	x <sup>9</sup>
Extintores (V)	IN 6	x	x	x	x	x	x
Gás combustível	IN 8	x	x	x	x	x	x
Hidráulico preventivo	IN 7	x	x	x	x	x	x
Iluminação de emergência (V)	IN 11	x	x	x	x	x	x
Instalação elétrica de baixa tensão	IN 19	x	x	x	x	x	x
Plano de emergência	IN 31	x <sup>10</sup>	x <sup>10</sup>	x <sup>10</sup>	x <sup>10</sup>	x <sup>10</sup>	x <sup>10</sup>
Saídas de emergência	IN 9	x	x	x	x	x	x
Sinalização para abandono de local (V)	IN 13	x	x	x	x	x	x

### NOTAS ESPECÍFICAS - (V) Sistema ou medida vital

- 1 Conforme população fixa, observar IN 28
- 2 Dispensado para H-1 e H-2. Para H-6 pode ser substituído por detecção automática de incêndio
- 3 Dispensado para H-1. Para H-2 aplica-se somente a compartimentação para unidades autônomas. Para H-6 pode ser substituído por detecção e chuveiros automáticos até 30 m.
- 4 Pode ser substituída por detecção e chuveiros automáticos, exceto para compartimentação de fachada, shafts e dutos
- 5 A compartimentação em átrios pode ser substituída por controle de fumaça nos átrios para divisão H-6, quando houver
- 6 Pode ser substituída por controle de fumaça, detecção e chuveiros automáticos para até 90 m de altura, exceto para compartimentação de fachada, shafts e dutos
- 7 A partir de 90 m de altura
- 8 Isento para H-1. Para H-6 é exigido somente nos quartos, se houver. Para H-2 exigido em quartos e locais com carga de incêndio, como depósitos, lavanderias, e outros
- 9 A partir de 60 m de altura
- 10 Somente para H-2

\*Adota-se a IT-15 do CBPMESP para implementação do sistema até a publicação de IN específica

## Continuação do Anexo C - Tabela 15

TABELA 15 - IMÓVEIS DA DIVISÃO H-1, H-2 e H-6 COM ÁREA  $\geq 750 \text{ m}^2$  OU ALTURA  $\geq 12,00 \text{ m}$

### NOTAS GERAIS

- a Os subsolos das edificações devem ser compartimentados em relação aos demais pisos contíguos. Para subsolos ocupados ver tabela 28;
- b Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Normativas;
- c Pavimentos ocupados devem possuir aberturas para o exterior ou controle de fumaça
- d Piscinas de uso comum devem prever medidas de segurança e sistema antissucção conforme IN 33.
- e Mangotinhos em substituição aos hidrantes conforme IN 7
- f As vagas de estacionamento em pisos elevados, adjacente a paredes externas da edificação, devem dispor de uma proteção contra queda de veículos com no mínimo 20 cm de altura e com um afastamento de 50 cm da parede

## Continuação do Anexo C

**TABELA 16 - IMÓVEIS DA DIVISÃO H-3 COM ÁREA  $\geq 750 \text{ m}^2$  OU ALTURA  $\geq 12,00 \text{ m}$**

Grupo de ocupação e uso		Grupo H - Serviços de saúde e institucional					
Divisão		H-3 (Hospital e assemelhado)					
Medidas de segurança Contra Incêndio	Instrução Normativa	Classificação quanto à altura (em metros)					
		Térrea	H $\leq 6$	6 < H $\leq 12$	12 < H $\leq 23$	23 < H $\leq 30$	> 30
Acesso de viatura na edificação	IN 35	x	x	x	x	x	x
Alarme de incêndio	IN 12	x	x	x	x	x	x
Brigada de incêndio <sup>1</sup>	IN 28	x	x	x	x	x	x
Chuveiros automáticos	IN 15	-	-	-	-	-	x
Compartimentação horizontal ou de áreas	IN 14	x <sup>2</sup>	x <sup>3</sup>	x <sup>3</sup>	x <sup>3</sup>	x <sup>3</sup>	x
Compartimentação vertical	IN 14	-	-	x <sup>4</sup>	x <sup>5</sup>	x <sup>5</sup>	x <sup>5</sup>
Controle de fumaça*	-	-	-	-	-	-	x <sup>8</sup>
Controle de materiais de acabamento	IN 18	x	x	x	x	x	x
Deteção automática de incêndio	IN 12	x <sup>6</sup>	x <sup>6</sup>	x <sup>6</sup>	x	x	x
Elevador de emergência	IN 9	-	-	-	x <sup>7</sup>	x	x
Extintores (V)	IN 6	x	x	x	x	x	x
Gás combustível	IN 8	x	x	x	x	x	x
Hidráulico preventivo	IN 7	x	x	x	x	x	x
Iluminação de emergência (V)	IN 11	x	x	x	x	x	x
Instalação elétrica de baixa tensão	IN 19	x	x	x	x	x	x
Plano de emergência	IN 31	x	x	x	x	x	x
Saídas de emergência	IN 9	x	x	x	x	x	x
Sinalização para abandono de local (V)	IN 13	x	x	x	x	x	x

### NOTAS ESPECÍFICAS - (V) Sistema ou medida vital

- 1 Conforme população fixa, observar IN 28
  - 2 Para edificações com até 2 pavimentos devem ser atendidas somente as regras específicas de compartimentação entre unidades autônomas
  - 3 Pode ser substituída chuveiros automáticos
  - 4 Exigido somente selagens de shafts e dutos
  - 5 Pode ser substituída por deteção automática e chuveiros automáticos e controle de fumaça para edificações com até 90 m de altura, exceto para compartimentação de fachada, shafts e dutos.
  - 6 Exigido em quartos com leito e nos locais onde há carga de incêndio como depósitos, escritórios, cozinhas, lavanderias, pisos técnicos, casa de máquinas, etc.
  - 7 A partir de 21 m de altura
  - 8 Acima de 90 m de altura
- \*Adota-se a IT-15 do CBPMESP para implementação do sistema até a publicação de IN específica

### NOTAS GERAIS

- a Os subsolos das edificações devem ser compartimentados em relação aos demais pisos contíguos. Para subsolos ocupados ver tabela 28;

## Continuação do Anexo C - Tabela 16

TABELA 16 - IMÓVEIS DA DIVISÃO H-3 COM ÁREA  $\geq 750 \text{ m}^2$  OU ALTURA  $\geq 12,00 \text{ m}$

### NOTAS GERAIS - continuação

- b Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Normativas;
- c Pavimentos ocupados devem possuir aberturas para o exterior ou controle de fumaça
- d Piscinas de uso comum devem prever medidas de segurança e sistema antissucção conforme IN 33.
- e Mangotinhos em substituição aos hidrantes conforme IN 7
- f As vagas de estacionamento em pisos elevados, adjacente a paredes externas da edificação, devem dispor de uma proteção contra queda de veículos com no mínimo 20 cm de altura e com um afastamento de 50 cm da parede

## Continuação do Anexo C

**TABELA 17 - IMÓVEIS DA DIVISÃO H-4 e H-5 COM ÁREA ≥ 750 m<sup>2</sup> OU ALTURA ≥ 12,00 m**

Grupo de ocupação e uso		Grupo H - Serviços de saúde e institucional					
Divisão		H-4 (Repartição pública, forças armadas e policiais) e H-5 (Local onde a liberdade sofre restrições)					
Medidas de segurança Contra Incêndio	Instrução Normativa	Classificação quanto à altura (em metros)					
		Térrea	H ≤ 6	6 < H ≤ 12	12 < H ≤ 23	23 < H ≤ 30	> 30
Acesso de viatura na edificação	IN 35	x	x	x	x	x	x
Alarme de incêndio	IN 12	x	x	x	x	x	x
Brigada de incêndio <sup>1</sup>	IN 28	x	x	x	x	x	x
Chuveiros automáticos	IN 15	-	-	-	-	-	x <sup>2</sup>
Compartimentação horizontal ou de áreas	IN 14	-	-	-	-	-	-
Compartimentação vertical	IN 14	-	-	-	x <sup>3</sup>	x <sup>3</sup>	x <sup>8</sup>
Controle de fumaça*	-	-	-	-	-	-	x <sup>4</sup>
Controle de materiais de acabamento	IN 18	x	x	x	x	x	x
Detecção automática de incêndio	IN 12	x <sup>5</sup>	x <sup>5</sup>	x <sup>5</sup>	x <sup>5</sup>	x <sup>5</sup>	x <sup>5</sup>
Elevador de emergência	IN 9	-	-	-	-	-	x <sup>6</sup>
Extintores (V)	IN 6	x	x	x	x	x	x
Gás combustível	IN 8	x	x	x	x	x	x
Hidráulico preventivo	IN 7	x	x	x	x	x	x
Iluminação de emergência (V)	IN 11	x	x	x	x	x	x
Instalação elétrica de baixa tensão	IN 19	x	x	x	x	x	x
Plano de emergência	IN 31	x <sup>7</sup>	x <sup>7</sup>	x <sup>7</sup>	x <sup>7</sup>	x <sup>7</sup>	x <sup>7</sup>
Saídas de emergência	IN 9	x	x	x	x	x	x
Sinalização para abandono de local (V)	IN 13	x	x	x	x	x	x

### NOTAS ESPECÍFICAS - (V) Sistema ou medida vital

- 1 Conforme população fixa, observar IN 28
- 2 Somente para H-4 acima de 100 m de altura
- 3 Pode ser substituída por detecção e chuveiros automáticos, exceto para compartimentação de fachada, shafts e dutos
- 4 A partir de 90 m de altura
- 5 Exigido somente para hospitais psiquiátricos e assemelhados, em quartos e nos locais onde há carga de incêndio como depósitos, escritórios, cozinhas, lavanderias, pisos técnicos, casa de máquinas, etc.
- 6 A partir de 60 m de altura
- 7 Somente para H-5
- 8 Pode ser substituída por detecção automática e chuveiros automáticos e controle de fumaça para edificações com até 90 m de altura, exceto para compartimentação de fachada, shafts e dutos.

\*Adota-se a IT-15 do CBPMESP para implementação do sistema até a publicação de IN específica

### NOTAS GERAIS

- a Os subsolos das edificações devem ser compartimentados em relação aos demais pisos contíguos. Para subsolos ocupados ver tabela 28;

## Continuação do Anexo C - Tabela 17

TABELA 17 - IMÓVEIS DA DIVISÃO H-4 e H-5 COM ÁREA  $\geq 750 \text{ m}^2$  OU ALTURA  $\geq 12,00 \text{ m}$

### NOTAS GERAIS - continuação

- b Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Normativas;
- c Pavimentos ocupados devem possuir aberturas para o exterior ou controle de fumaça
- d Piscinas de uso comum devem prever medidas de segurança e sistema antissucção conforme IN 33.
- e Mangotinhos em substituição aos hidrantes conforme IN 7
- f As vagas de estacionamento em pisos elevados, adjacente a paredes externas da edificação, devem dispor de uma proteção contra queda de veículos com no mínimo 20 cm de altura e com um afastamento de 50 cm da parede

## Continuação do Anexo C

**TABELA 18 - IMÓVEIS DA DIVISÃO I-1 e I-2 COM ÁREA  $\geq 750$  m<sup>2</sup> OU ALTURA  $\geq 12,00$  m**

Grupo de ocupação e uso		Grupo I - Industrial					
Divisão		I-1 (carga de incêndio baixa) e I-2 (carga de incêndio média)					
Medidas de segurança Contra Incêndio	Instrução Normativa	Classificação quanto à altura (em metros)					
		Térrea	H $\leq$ 6	6 < H $\leq$ 12	12 < H $\leq$ 23	23 < H $\leq$ 30	> 30
Acesso de viatura na edificação	IN 35	x	x	x	x	x	x
Alarme de incêndio	IN 12	x	x	x	x	x	x
Brigada de incêndio <sup>1</sup>	IN 28	x	x	x	x	x	x
Chuveiros automáticos	IN 15	-	-	-	-	x <sup>2</sup>	x
Compartimentação horizontal ou de áreas	IN 14	-	x <sup>8</sup>	x <sup>3</sup>	x <sup>3</sup>	x <sup>3</sup>	x <sup>3</sup>
Compartimentação vertical	IN 14	-	-	-	x	x	x
Controle de fumaça*	-	-	-	-	-	-	x <sup>4</sup>
Controle de materiais de acabamento	IN 18	x	x	x	x	x	x
Deteção automática de incêndio	IN 12	-	-	-	x	x	x
Elevador de emergência	IN 9	-	-	-	-	-	x <sup>5</sup>
Extintores (V)	IN 6	x	x	x	x	x	x
Gás combustível	IN 8	x	x	x	x	x	x
Hidráulico preventivo	IN 7	x <sup>6</sup>	x <sup>6</sup>	x <sup>6</sup>	x	x	x
Iluminação de emergência (V)	IN 11	x	x	x	x	x	x
Instalação elétrica de baixa tensão	IN 19	x	x	x	x	x	x
Plano de emergência	IN 31	x <sup>7</sup>	x <sup>7</sup>	x <sup>7</sup>	x	x	x
Saídas de emergência	IN 9	x	x	x	x	x	x
Sinalização para abandono de local (V)	IN 13	x	x	x	x	x	x

### NOTAS ESPECÍFICAS - (V) Sistema ou medida vital

- 1 Conforme população fixa, observar IN 28
  - 2 Somente para I-2
  - 3 Pode ser substituída por chuveiros automáticos
  - 4 A partir de 90 m de altura
  - 5 A partir de 60 m de altura
  - 6 Para I-1 SHP ligado ao reservatório de consumo com mínimo 2.000 litros
  - 7 Exigido somente para I-2 acima de 5.000 m<sup>2</sup> de área
  - 8 Exigido somente para I-2. Pode ser substituída por chuveiros automáticos
- \*Adota-se a IT-15 do CBPMESP para implementação do sistema até a publicação de IN específica

### NOTAS GERAIS

- a Os subsolos das edificações devem ser compartimentados em relação aos demais pisos contíguos. Para subsolos ocupados ver tabela 28;
- b Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Normativas;

## Continuação do Anexo C - Tabela 18

TABELA 18 - IMÓVEIS DA DIVISÃO I-1 e I-2 COM ÁREA  $\geq 750 \text{ m}^2$  OU ALTURA  $\geq 12,00 \text{ m}$

### NOTAS GERAIS - continuação

- c Pavimentos ocupados devem possuir aberturas para o exterior ou controle de fumaça
- d Piscinas de uso comum devem prever medidas de segurança e sistema antissucção conforme IN 33.
- e Mangotinhos em substituição aos hidrantes conforme IN 7
- f As vagas de estacionamento em pisos elevados, adjacente a paredes externas da edificação, devem dispor de uma proteção contra queda de veículos com no mínimo 20 cm de altura e com um afastamento de 50 cm da parede
- g Sempre que houver depósito de materiais combustíveis em áreas descobertas, deve ser previsto para atendimento a esta área:
  - g1 - SHP e brigada de Incêndio para área maior que  $1.500 \text{ m}^2$
  - g2 - extintores, podendo ficar agrupados em abrigo nas extremidades com caminhamento máximo de 50 m
  - g3 - o depósito deve ser disposto em lotes máximos de  $20 \times 20 \text{ m}$ , separados por corredores com no mínimo 1,5 m de largura

## Continuação do Anexo C

**TABELA 19 - IMÓVEIS DA DIVISÃO I-3 COM ÁREA ≥ 750 m<sup>2</sup> OU ALTURA ≥ 12,00 m**

Grupo de ocupação e uso		Grupo I - Industrial					
Divisão		I-3 (carga de incêndio alta)					
Medidas de segurança Contra Incêndio	Instrução Normativa	Classificação quanto à altura (em metros)					
		Térrea	H ≤ 6	6 < H ≤ 12	12 < H ≤ 23	23 < H ≤ 30	> 30
Acesso de viatura na edificação	IN 35	x	x	x	x	x	x
Alarme de incêndio	IN 12	x	x	x	x	x	x
Brigada de incêndio <sup>1</sup>	IN 28	x	x	x	x	x	x
Chuveiros automáticos	IN 15	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x	x	x
Compartimentação horizontal ou de áreas	IN 14	x <sup>3</sup>	x <sup>3</sup>	x <sup>3</sup>	x <sup>3</sup>	x	x
Compartimentação vertical	IN 14	-	-	-	x <sup>4</sup>	x <sup>4</sup>	x
Controle de fumaça*	-	-	-	-	-	-	x
Controle de materiais de acabamento	IN 18	x	x	x	x	x	x
Deteção automática de incêndio	IN 12	x <sup>5</sup>	x <sup>5</sup>	x <sup>5</sup>	x	x	x
Elevador de emergência	IN 9	-	-	-	-	-	x <sup>6</sup>
Extintores (V)	IN 6	x	x	x	x	x	x
Gás combustível	IN 8	x	x	x	x	x	x
Hidráulico preventivo	IN 7	x	x	x	x	x	x
Iluminação de emergência (V)	IN 11	x	x	x	x	x	x
Instalação elétrica de baixa tensão	IN 19	x	x	x	x	x	x
Plano de emergência	IN 31	x	x	x	x	x	x
Saídas de emergência	IN 9	x	x	x	x	x	x
Sinalização para abandono de local (V)	IN 13	x	x	x	x	x	x

### NOTAS ESPECÍFICAS - (V) Sistema ou medida vital

- 1 Conforme população fixa, observar IN 28
- 2 Exigido para área maior que 10.000 m<sup>2</sup>
- 3 Pode ser substituída por chuveiros automáticos
- 4 Pode ser substituída por controle de fumaça, deteção e chuveiros automáticos, exceto para compartimentação de fachada, shafts e dutos
- 5 Nos locais onde há carga de incêndio como depósitos, escritórios, cozinhas, pisos técnicas, casa de máquinas, etc.
- 6 A partir de 60 m de altura

\*Adota-se a IT-15 do CBPMESP para implementação do sistema até a publicação de IN específica

### NOTAS GERAIS

- a Os subsolos das edificações devem ser compartimentados em relação aos demais pisos contíguos. Para subsolos ocupados ver tabela 28;
- b Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Normativas;

## Continuação do Anexo C - Tabela 19

TABELA 19 - IMÓVEIS DA DIVISÃO I-3 COM ÁREA  $\geq 750 \text{ m}^2$  OU ALTURA  $\geq 12,00 \text{ m}$

### NOTAS GERAIS - continuação

- c Pavimentos ocupados devem possuir aberturas para o exterior ou controle de fumaça
- d Piscinas de uso comum devem prever medidas de segurança e sistema antissucção conforme IN 33.
- e Mangotinhos em substituição aos hidrantes conforme IN 7
- f As vagas de estacionamento em pisos elevados, adjacente a paredes externas da edificação, devem dispor de uma proteção contra queda de veículos com no mínimo 20 cm de altura e com um afastamento de 50 cm da parede
- g Sempre que houver depósito de materiais combustíveis em áreas descobertas, deve ser previsto para atendimento a esta área:
  - g1 - SHP e brigada de Incêndio para área maior que  $1.500 \text{ m}^2$
  - g2 - extintores, podendo ficar agrupados em abrigo nas extremidades com caminhamento máximo de 50 m
  - g3 - o depósito deve ser disposto em lotes máximos de  $20 \times 20 \text{ m}$ , separados por corredores com no mínimo 1,5 m de largura

## Continuação do Anexo C

**TABELA 20 - IMÓVEIS DA DIVISÃO J-1 e J-2 COM ÁREA  $\geq 750 \text{ m}^2$  OU ALTURA  $\geq 12,00 \text{ m}$**

Grupo de ocupação e uso		Grupo J - Depósito					
Divisão		J-1 (material incombustível) e J-2 (carga de incêndio baixa)					
Medidas de segurança Contra Incêndio	Instrução Normativa	Classificação quanto à altura (em metros)					
		Térrea	H $\leq 6$	6 < H $\leq 12$	12 < H $\leq 23$	23 < H $\leq 30$	> 30
Acesso de viatura na edificação	IN 35	x	x	x	x	x	x
Alarme de incêndio	IN 12	x	x	x	x	x	x
Brigada de incêndio <sup>1</sup>	IN 28	x	x	x	x	x	x
Chuveiros automáticos	IN 15	-	-	-	-	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>
Compartimentação horizontal ou de áreas	IN 14	x <sup>3</sup>	x <sup>3</sup>	x <sup>3</sup>	x <sup>3</sup>	x <sup>3</sup>	x
Compartimentação vertical	IN 14	-	-	-	x <sup>4.5</sup>	x <sup>4.5</sup>	x
Controle de fumaça*	-	-	-	-	-	-	x
Controle de materiais de acabamento	IN 18	x	x	x	x	x	x
Deteção automática de incêndio	IN 12	-	-	-	x	x	x
Elevador de emergência	IN 9	-	-	-	-	-	x <sup>6</sup>
Extintores (V)	IN 6	x	x	x	x	x	x
Gás combustível	IN 8	x	x	x	x	x	x
Hidráulico preventivo	IN 7	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x	x	x
Iluminação de emergência (V)	IN 11	x	x	x	x	x	x
Instalação elétrica de baixa tensão	IN 19	x	x	x	x	x	x
Plano de emergência	IN 31	-	-	-	x <sup>7</sup>	x <sup>7</sup>	x <sup>7</sup>
Saídas de emergência	IN 9	x	x	x	x	x	x
Sinalização para abandono de local (V)	IN 13	x	x	x	x	x	x

### NOTAS ESPECÍFICAS - (V) Sistema ou medida vital

- 1 Conforme população fixa, observar IN 28
- 2 Exigido apenas para J-2 quando a área de depósito for  $\geq 750 \text{ m}^2$  para altura de até 30 m; e área de depósito  $\geq 500 \text{ m}^2$  para altura acima de 30 m
- 3 Exigido apenas para J-2, pode ser substituída por chuveiros automáticos
- 4 Apenas para J-1 com área maior que  $750 \text{ m}^2$  exige-se somente a compartimentação de fachada, shafts e dutos
- 5 Apenas para J-2 com área maior que  $500 \text{ m}^2$ , podendo ser substituída por controle de fumaça, deteção e chuveiros automáticos, exceto para compartimentação de fachada, shafts e dutos
- 6 A partir de 60 m de altura
- 7 Exigido somente para J-2 área maior que  $10.000 \text{ m}^2$

\*Adota-se a IT-15 do CBPMESP para implementação do sistema até a publicação de IN específica

### NOTAS GERAIS

- a Os subsolos das edificações devem ser compartimentados em relação aos demais pisos contíguos. Para subsolos ocupados ver tabela 28;
- b Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Normativas;

## Continuação do Anexo C - Tabela 20

TABELA 20 - IMÓVEIS DA DIVISÃO J-1 e J-2 COM ÁREA  $\geq 750 \text{ m}^2$  OU ALTURA  $\geq 12,00 \text{ m}$

### NOTAS GERAIS - continuação

- c Pavimentos ocupados devem possuir aberturas para o exterior ou controle de fumaça
- d Piscinas de uso comum devem prever medidas de segurança e sistema antissucção conforme IN 33.
- e Mangotinhos em substituição aos hidrantes conforme IN 7
- f As vagas de estacionamento em pisos elevados, adjacente a paredes externas da edificação, devem dispor de uma proteção contra queda de veículos com no mínimo 20 cm de altura e com um afastamento de 50 cm da parede
- g Sempre que houver depósito de materiais combustíveis em áreas descobertas, deve ser previsto para atendimento a esta área:
  - g1 - SHP e brigada de Incêndio para área maior que  $2.500 \text{ m}^2$
  - g2 - extintores, podendo ficar agrupados em abrigo nas extremidades com caminhamento máximo de 50 m
  - g3 - o depósito deve ser disposto em lotes máximos de  $20 \times 20 \text{ m}$ , separados por corredores com no mínimo 1,5 m de largura

## Continuação do Anexo C

**TABELA 21 - IMÓVEIS DA DIVISÃO J-3 e J-4 COM ÁREA  $\geq 750 \text{ m}^2$  OU ALTURA  $\geq 12,00 \text{ m}$**

Grupo de ocupação e uso		Grupo J - Depósito					
Divisão		J-3 (carga de incêndio média) e J-4 (carga de incêndio alta)					
Medidas de segurança Contra Incêndio	Instrução Normativa	Classificação quanto à altura (em metros)					
		Térrea	H $\leq 6$	6 < H $\leq 12$	12 < H $\leq 23$	23 < H $\leq 30$	> 30
Acesso de viatura na edificação	IN 35	x	x	x	x	x	x
Alarme de incêndio	IN 12	x	x	x	x	x	x
Brigada de incêndio <sup>1</sup>	IN 28	x	x	x	x	x	x
Chuveiros automáticos	IN 15	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x <sup>6</sup>	x	x
Compartimentação horizontal ou de áreas	IN 14	x <sup>3</sup>	x <sup>3</sup>	x <sup>3</sup>	x <sup>3</sup>	x <sup>3</sup>	x
Compartimentação vertical	IN 14	-	-	-	x <sup>4</sup>	x <sup>4</sup>	x
Controle de fumaça*	-	-	-	-	-	-	x
Controle de materiais de acabamento	IN 18	x	x	x	x	x	x
Deteção automática de incêndio	IN 12	-	-	-	x	x	x
Elevador de emergência	IN 9	-	-	-	-	-	x <sup>5</sup>
Extintores (V)	IN 6	x	x	x	x	x	x
Gás combustível	IN 8	x	x	x	x	x	x
Hidráulico preventivo	IN 7	x	x	x	x	x	x
Iluminação de emergência (V)	IN 11	x	x	x	x	x	x
Instalação elétrica de baixa tensão	IN 19	x	x	x	x	x	x
Plano de emergência	IN 31	x	x	x	x	x	x
Saídas de emergência	IN 9	x	x	x	x	x	x
Sinalização para abandono de local (V)	IN 13	x	x	x	x	x	x

### NOTAS ESPECÍFICAS - (V) Sistema ou medida vital

- 1 Conforme população fixa, observar IN 28
- 2 Exigido apenas para J-4 a partir de 10.000 m<sup>2</sup> de área
- 3 Pode ser substituída por chuveiros automáticos
- 4 Pode ser substituída por controle de fumaça, deteção e chuveiros automáticos, exceto para compartimentação de fachada, shafts e dutos
- 5 A partir de 60 m de altura
- 6 Para J-3 apenas quando a área de depósito for  $\geq 500 \text{ m}^2$

\*Adota-se a IT-15 do CBPMESP para implementação do sistema até a publicação de IN específica

### NOTAS GERAIS

- a Os subsolos das edificações devem ser compartimentados em relação aos demais pisos contíguos. Para subsolos ocupados ver tabela 28;
- b Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Normativas;
- c Pavimentos ocupados devem possuir aberturas para o exterior ou controle de fumaça

## Continuação do Anexo C - Tabela 21

TABELA 21 - IMÓVEIS DA DIVISÃO J-3 e J-4 COM ÁREA  $\geq 750 \text{ m}^2$  OU ALTURA  $\geq 12,00 \text{ m}$

### NOTAS GERAIS - continuação

- d Piscinas de uso comum devem prever medidas de segurança e sistema antissucção conforme IN 33.
- e Mangotinhos em substituição aos hidrantes conforme IN 7
- f As vagas de estacionamento em pisos elevados, adjacente a paredes externas da edificação, devem dispor de uma proteção contra queda de veículos com no mínimo 20 cm de altura e com um afastamento de 50 cm da parede
- g Sempre que houver depósito de materiais combustíveis em áreas descobertas, deve ser previsto para atendimento a esta área:
  - g1 - SHP e brigada de Incêndio para área maior que  $1.500 \text{ m}^2$
  - g2 - extintores, podendo ficar agrupados em abrigo nas extremidades com caminhamento máximo de 50 m
  - g3 - o depósito deve ser disposto em lotes máximos de  $20 \times 20 \text{ m}$ , separados por corredores com no mínimo 1,5 m de largura

## Continuação do Anexo C

### TABELA 22 - IMÓVEIS DA DIVISÃO K-1 e K-2

Grupo de ocupação e uso		Grupo K - Energia			
Divisão		K-1 e K-2			
Medidas de segurança Contra Incêndio	Instrução Normativa	K-1 (volume de líquido combustível)		K-2 (tipo)	
		até 20 m <sup>3</sup>	Acima de 20 m <sup>3</sup>	Hidroelétrica	Termoelétrica
Acesso de viatura na edificação	IN 35	x <sup>1</sup>	x	x	x
Alarme de incêndio	IN 12	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>
Brigada de incêndio	IN 28	x <sup>2</sup>	x	x	x
Compartimentação horizontal ou de áreas	IN 14	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	-	-
Compartimentação vertical	IN 14	x <sup>3</sup>	x <sup>3</sup>	x <sup>3</sup>	x <sup>3</sup>
Chuveiros automáticos	-	-	-	-	x <sup>4</sup>
Controle de materiais de acabamento	IN 18	-	-	-	-
Detecção automática de incêndio	IN 12	-	x <sup>2,3</sup>	x <sup>5</sup>	x <sup>5</sup>
Elevador de emergência	IN 9	-	-	x <sup>6</sup>	x <sup>6</sup>
Extintores(V)	IN 6	x	x	x	x
Gás combustível	IN 8	-	-	x	x
Hidráulico preventivo	IN 7	-	-	x <sup>2,3</sup>	x <sup>2,3</sup>
Iluminação de emergência(V)	IN 11	x	x	x	x
Instalação elétrica de baixa tensão	IN 19	-	-	x	x
Plano de emergência	IN 31	-	x	x	x
Saídas de emergência	IN 9	x	x	x	x
Sinalização de emergência(V)	IN 13	x	x	x	x
Sistema de resfriamento	IN 17	-	x <sup>8</sup>	-	-
Sistema de espuma	IN 20	-	x <sup>8</sup>	-	x <sup>9</sup>

#### NOTAS ESPECÍFICAS - (V) Sistema ou medida vital

- 1 Dispensado quando houver acesso a partir do passeio público com caminhamento máximo de 50 m
- 2 Para edificações com área superior a 750 m<sup>2</sup>
- 3 Para edificações com altura superior a 12 m
- 4 Apenas para edificações com armazenamento de combustíveis sólidos com área superior a 750 m<sup>2</sup> para líquidos consultar IN específica
- 5 Locais de armazenamento de combustíveis e casa de máquinas, caldeira
- 6 A partir de 60 m de altura
- 7 Somente para áreas edificadas
- 8 Pode ser substituído por sistema fixo automatizado para transformadores e reatores de potência conforme NBR 13231
- 9 Se houver local de armazenamento de líquidos combustíveis

**Continuação do Anexo C**

**TABELA 23 - IMÓVEIS DA DIVISÃO M-1**

Grupo de ocupação e uso	GRUPO M - ESPECIAIS			
Divisão	M-1 Túnel			
Medidas de Segurança contra Incêndio	Extensão em metros (m)			
	Até 200	De 200 a 500	De 500 a 1.000	Acima de 1.000
Brigada de incêndio	-	-	X	X
Controle de fumaça	X	X	X	X
Detecção automática de incêndio	-	-	-	X
Extintores	-	X	X	X
Hidráulico preventivo	-	-	X	X
Instalação elétrica de baixa tensão	-	X	X	X
Saídas de Emergência (V)	X	X	X	X
Sinalização de Emergência	X	X	X	X
Sistema de Comunicação	-	-	X	X
Sistema de Circuito de TV (monitoramento)	-	-	-	X
Plano de Emergência	-	-	X	X

**NOTAS GERAIS - (V) Sistema ou medida vital**

a Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Normativas

b Mangotinhos em substituição aos hidrantes conforme IN 7

## Continuação do Anexo C

**TABELA 24 - IMÓVEIS DA DIVISÃO M-2 (INDEPENDENTE DE ÁREA OU ALTURA)**

Grupo de ocupação e uso	GRUPO M – ESPECIAIS				
Divisão	M-2 (Líquidos e gases combustíveis e inflamáveis)				
Medidas de Segurança contra Incêndio	Tanques ou cilindros e processos		Plataforma de carregamento / descarregamento	Produtos acondicionados	
	Líquidos até 20 m <sup>3</sup> ou gases até 10 m <sup>3</sup> (b)	Líquidos acima de 20 m <sup>3</sup> ou gases acima de 10 m <sup>3</sup> (b)		Líquidos até 20 m <sup>3</sup> ou gases até 12.480 kg	Líquidos acima de 20 m <sup>3</sup> ou gases acima de 12.480 kg
Acesso de Viatura na Edificação	x <sup>1</sup>	x	x	x <sup>1</sup>	x
Compartimentação Horizontal (áreas)	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	-	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>
Compartimentação Vertical	x <sup>3</sup>	x <sup>3</sup>	-	x <sup>3</sup>	x <sup>3</sup>
Controle de Materiais de Acabamento	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>	-	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>
Saídas de Emergência	x	x	x	x	x
Plano de Emergência	-	x	-	-	x
Brigada de Incêndio	x <sup>2,3</sup>	x	x	x <sup>2,3</sup>	x
Iluminação de Emergência <sup>4</sup>	x <sup>2,3</sup>	x <sup>2,3</sup>	-	x <sup>2,3</sup>	x <sup>2,3</sup>
Detecção de Incêndio	-	-	-	-	x
Alarme de Incêndio	-	x	x	-	x
Sinalização para abandono de local	x	x	x	x	x
Extintores	x (V)	x (V)	x	x (V)	x (V)
Hidráulico preventivo	x <sup>2,3</sup>	x	x <sup>5</sup>	x <sup>2,3</sup>	x
Resfriamento	-	x	x <sup>5</sup>	-	x
Espuma	-	x <sup>5</sup>	x <sup>5</sup>	-	x <sup>5</sup>

### NOTAS ESPECÍFICAS - (V) Sistema ou medida vital

- 1 Dispensado quando houver acesso a partir do passeio público com mangueiras de no máximo de 60 m
- 2 Para edificações com área superior a 750 m<sup>2</sup>
- 3 Para edificações com altura superior a 12 m
- 4 À prova de explosão nas áreas de risco
- 5 Somente para líquidos inflamáveis e combustíveis conforme IN específica

### NOTAS GERAIS

- b Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Normativas
- c Pavimentos ocupados devem possuir aberturas para o exterior ou controle de fumaça
- d Devem ser verificadas as exigências quanto ao armazenamento e processamento (produção, manipulação, etc.)
- e Considera-se para efeitos de gases inflamáveis a capacidade total do volume em água que o recipiente pode comportar, expressa em m<sup>3</sup>

## Continuação do Anexo C

**TABELA 25 - IMÓVEIS DA DIVISÃO M-3 COM ÁREA  $\geq 750 \text{ m}^2$  OU ALTURA  $\geq 12,00 \text{ m}$**

Grupo de ocupação e uso		Grupo M - Especiais					
Divisão		M-3 (centrais de comunicação)					
Medidas de segurança Contra Incêndio	Instrução Normativa	Classificação quanto à altura (em metros)					
		Térrea	H ≤ 6	6 < H ≤ 12	12 < H ≤ 23	23 < H ≤ 30	> 30
Acesso de viatura na edificação	IN 35	x	x	x	x	x	x
Alarme de incêndio	IN 12	x	x	x	x	x	x
Brigada de incêndio <sup>1</sup>	IN 28	x	x	x	x	x	x
Chuveiros automáticos	IN 15	-	-	-	-	x <sup>2</sup>	x <sup>2</sup>
Compartimentação horizontal ou de áreas	IN 14	x	x	x	x	x	x
Compartimentação vertical	IN 14	-	-	-	x	x	x
Controle de fumaça*	-	-	-	-	-	-	x <sup>3</sup>
Controle de materiais de acabamento	IN 18	x	x	x	x	x	x
Deteção automática de incêndio	IN 12	-	-	x	x	x	x
Elevador de emergência	IN 9	-	-	-	-	-	x <sup>4</sup>
Extintores (V)	IN 6	x	x	x	x	x	x
Gás combustível	IN 8	x	x	x	x	x	x
Hidráulico preventivo	IN 7	x <sup>5</sup>	x <sup>5</sup>	x <sup>5</sup>	x <sup>5</sup>	x <sup>5</sup>	x <sup>5</sup>
Iluminação de emergência (V)	IN 11	x	x	x	x	x	x
Instalação elétrica de baixa tensão	IN 19	x	x	x	x	x	x
Plano de emergência	IN 31	x <sup>6</sup>	x <sup>6</sup>	x <sup>6</sup>	x	x	x
Saídas de emergência	IN 9	x	x	x	x	x	x <sup>7</sup>
Sinalização para abandono de local (V)	IN 13	x	x	x	x	x	x

### NOTAS ESPECÍFICAS - (V) Sistema ou medida vital

- 1 Conforme população fixa, observar IN 28
- 2 Pode ser substituído por sistemas de gases, através da supressão total do ambiente
- 3 A partir de 90 m de altura
- 4 A partir de 60 m de altura
- 5 É dispensada a instalação nos locais, áreas ou pavimentos em em que existam equipamentos elétrico-eletrônicos com sistema de gases para combate a incêndio
- 6 Sempre que houver sistema fixo de gases para supressão de incêndio
- 7 Escada pressurizada acima de 30 m de altura

\*Adota-se a IT-15 do CBPMESP para implementação do sistema até a publicação de IN específica

### NOTAS GERAIS

- a Os subsolos das edificações devem ser compartimentados em relação aos demais pisos contíguos. Para subsolos ocupados ver tabela 28;
- b Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Normativas;
- c Pavimentos ocupados devem possuir aberturas para o exterior ou controle de fumaça

## Continuação do Anexo C - Tabela 25

TABELA 25 - IMÓVEIS DA DIVISÃO M-3 COM ÁREA  $\geq 750 \text{ m}^2$  OU ALTURA  $\geq 12,00 \text{ m}$

### NOTAS GERAIS - continuação

- d Piscinas de uso comum devem prever medidas de segurança e sistema antissucção conforme IN 33.
- e Mangotinhos em substituição aos hidrantes conforme IN 7
- f As vagas de estacionamento em pisos elevados, adjacente a paredes externas da edificação, devem dispor de uma proteção contra queda de veículos com no mínimo 20 cm de altura e com um afastamento de 50 cm da parede

## Continuação do Anexo C

### TABELA 26 - IMÓVEIS DA DIVISÃO M-4 e M-7

Grupo de ocupação e uso		Grupo M - Especiais	
Divisão		M-4 (canteiros de obras) e M-7 (pátio de contêineres)	
Medidas de segurança Contra Incêndio	Instrução Normativa	Classificação quanto à altura (em metros)	
		M-4 (acima de 1.500 m <sup>2</sup> )	M-7 (térreo – áreas externas) <sup>1</sup>
Acesso de viatura na edificação	IN 35	x	x
Brigada de incêndio <sup>2</sup>	IN 28	x	x
Extintores	IN 6	x	x
Hidráulico preventivo	IN 7	-	x <sup>3</sup>
Plano de emergência	IN 31	-	x
Saídas de emergência	IN 9	x <sup>4</sup>	x <sup>4</sup>
Sinalização para abandono de local	IN 13	x	x
Sistema de espuma*	-	-	x <sup>5</sup>

#### NOTAS ESPECÍFICAS

- 1 Para ocupações subsidiárias, verificar sistemas e medidas de SCI específicos para a ocupação
- 2 Conforme IN 28
- 3 Conforme IN específica
- 4 Para M-4: aceitam-se as próprias saídas da edificação, podendo as escadas ser do tipo NE. Para M-7: aceitam-se os arruamentos entre as quadras de armazenamento conforme IN específica.
- 5 Quando houver armazenamento de tanque portátil (isotânque) com líquidos inflamáveis ou combustíveis com capacidade total acima de 20 m<sup>3</sup>

#### NOTAS GERAIS

- a As áreas a serem consideradas para M-7 são as áreas dos terrenos abertos onde há depósito de contêineres
- b Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Normativas
- c Pavimentos ocupados devem possuir aberturas para o exterior ou controle de fumaça
- d Devem ser verificadas as exigências quanto ao armazenamento e processamento (produção, manipulação, etc.)
- e Considera-se para efeitos de gases inflamáveis a capacidade total do volume em água que o recipiente pode comportar, expressa em m<sup>3</sup>

## Continuação do Anexo C

**TABELA 27 - IMÓVEIS DA DIVISÃO M-11 INDEPENDENTE DE ÁREA OU ALTURA**

Grupo de ocupação e uso		Grupo M - Especiais			
Divisão		M-11 (estufas de secagem, viveiros, olarias)			
Medidas de segurança Contra Incêndio	Instrução Normativa	Estufas em relação a área (m <sup>2</sup> )		Olarias	Viveiros
		< 750 m <sup>2</sup>	> 750 m <sup>2</sup>	Olarias <sup>1</sup>	Viveiros <sup>2</sup>
Acesso de viatura na edificação	IN 35	x	x	x	x
Extintores (V)	IN 6	x	x	x	-
Gás combustível <sup>3</sup>	IN 8	x	x	x	-
Iluminação de emergência	IN 11	-	x	-	-
Instalação elétrica de baixa tensão	IN 19	-	-	-	x <sup>4</sup>
Saídas de emergência	IN 9	x	x	x	-
Sinalização para abandono de local	IN 13	-	x	-	-

### NOTAS ESPECÍFICAS - (V) Sistema ou medida vital

- 1 As áreas administrativas serão tratadas como ocupação Industrial, divisão I-1
- 2 Em viveiros, chiqueiros, aviários e outras construções destinadas a criação de animais, com mais de 2.000 m<sup>2</sup>, é exigido o isolamento de risco em relação a outras edificações
- 3 Para estufas com funcionamento à gás combustível
- 4 Exigido para viveiros com mais de 2.500 m<sup>2</sup>

### NOTAS GERAIS

- a Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Normativas
- b Pavimentos ocupados devem possuir aberturas para o exterior ou controle de fumaça

## Continuação do Anexo C

**TABELA 28 - MEDIDAS ADICIONAIS PARA OCUPAÇÃO DE SUBSOLOS**

Área ocupada (m <sup>2</sup> ) no(s) subsolo(s)	Ocupação do subsolo	Medidas de segurança adicionais no subsolo	
No primeiro ou segundo subsolo	Até 100	Todas	- Sem exigências adicionais
	Entre 100 e 250	Depósito	- Depósitos individuais <sup>1</sup> com área máxima até 5m <sup>2</sup> cada; ou - Ambientes subdivididos <sup>1</sup> com área máxima até 50m <sup>2</sup> , detecção automática de incêndio no depósito; ou - Chuveiros automáticos <sup>3</sup> de resposta rápida no depósito; ou - Controle de fumaça nos ambientes ocupados.
		Divisões F-1, F-3, F-5, F-6, F-10 e F-11	- Detecção automática de incêndio em todo o subsolo, controle de fumaça <sup>4</sup> e duas saídas de emergência; ou - Chuveiros automáticos <sup>3</sup> de resposta rápida em todo o subsolo; ou - Controle de fumaça..
		Outras ocupações	- Detecção automática de incêndio nos ambientes ocupados e controle de fumaça <sup>4</sup> ; ou - Chuveiros automáticos <sup>2</sup> de resposta rápida nos ambientes ocupados; - Controle de fumaça nos ambientes ocupados.
	Entre 250 e 500	Depósito <sup>5</sup>	- Depósitos individuais <sup>1</sup> , em edificações residenciais, com área máxima até 5 m <sup>2</sup> cada; ou - Detecção automática de incêndio em todo o subsolo e controle de fumaça <sup>4</sup> ; ou - Chuveiros automáticos <sup>3</sup> de resposta rápida em todo o subsolo; ou - Controle de fumaça nos ambientes ocupados.
		Divisões F-1, F-3, F-5, F-6, F-10 e F-11	- Detecção automática de incêndio em todo o subsolo, controle de fumaça <sup>4</sup> duas saídas de emergência em lados opostos; ou - Chuveiros automáticos <sup>3</sup> de resposta rápida em todo o subsolo; ou - Controle de fumaça nos ambientes ocupados.
		Outras ocupações	- Detecção automática de incêndio em todo o subsolo e controle de fumaça <sup>4</sup> ; ou - Chuveiros automáticos <sup>3</sup> de resposta rápida em todo o subsolo <sup>4</sup> ; ou - Controle de fumaça nos ambientes ocupados.
	Acima de 500	Depósito <sup>5</sup>	- Depósitos individuais <sup>1</sup> , em edificações residenciais, com área máxima até 5m <sup>2</sup> cada; ou - Chuveiros automáticos <sup>3</sup> de resposta rápida e detecção automática de incêndio, em todo o subsolo, duas saídas de emergência em lados opostos e controle de fumaça.
		Outras ocupações	- Chuveiros automáticos <sup>3</sup> de resposta rápida e detecção automática de incêndio, em todo o subsolo, duas saídas de emergência em lados opostos e controle de fumaça.

### NOTAS ESPECÍFICAS

- 1 As paredes dos compartimentos devem ser construídas com TRRF igual ao da edificação, e no mínimo 60 minutos;
- 2 Pode ser interligado à rede de hidrantes pressurizada, utilizando-se da bomba e da reserva de incêndio dimensionada para o sistema de hidrantes;  
Pode ser interligado à rede de hidrantes pressurizada, utilizando-se da reserva de incêndio dimensionada para o sistema de hidrantes, entretanto a bomba de
- 3 incêndio deve ser dimensionada considerando o funcionamento simultâneo de seis bicos e um hidrante. Havendo chuveiros automáticos instalados no edifício, não há necessidade de trocar os bicos de projeto por bicos de resposta rápida;
- 4 Controle de fumaça nos ambientes ocupados conforme estabelecido na IT-15 do CBPMESP;
- 5 Somente depósitos situados em edificações residenciais;

### NOTAS GERAIS

- a Ocupações permitidas nos subsolos (qualquer nível) sem necessidade de medidas adicionais: garagem de veículos, lavagem de autos, vestiários até 100 m<sup>2</sup>, banheiros, áreas técnicas não habitadas (elétrica, telefonia, lógica, motogerador) e semelhantes;
- b Medidas adicionais são complementares às prescritas ao imóvel;
- c Para área total ocupada até 500 m<sup>2</sup>, se houver compartimentação de acordo com a IN 14 entre os ambientes, as exigências desta tabela podem ser consideradas individualmente;

## Continuação do Anexo C - Tabela 29

### TABELA 28 - MEDIDAS ADICIONAIS PARA OCUPAÇÃO DE SUBSOLOS

Área ocupada (m <sup>2</sup> ) no(s) subsolo(s)		Ocupação do subsolo	Medidas de segurança adicionais no subsolo
Nos demais subsolos	Até 100	Depósito	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Depósitos individuais<sup>1</sup> com área máxima até 5 m<sup>2</sup> cada; ou</li> <li>- Depósitos individuais<sup>1</sup> com área máxima até 25 m<sup>2</sup> cada e detecção automática de incêndio no depósito; ou</li> <li>- Chuveiros automáticos<sup>2</sup> de resposta rápida no depósito; ou</li> <li>- Controle de fumaça nos ambientes ocupados.</li> </ul>
		Divisões F-1, F-3, F-5, F-6, F-10 e F-11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Detecção automática de incêndio em todo o subsolo, controle de fumaça<sup>4</sup> duas saídas de emergência; ou</li> <li>- Chuveiros automáticos<sup>3</sup> de resposta rápida em todo o subsolo e controle de fumaça<sup>4</sup>.</li> </ul>
		Outras ocupações	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Detecção automática de incêndio nos ambientes ocupados e controle de fumaça<sup>4</sup>; ou</li> <li>- Chuveiros automáticos<sup>2</sup> de resposta rápida nos ambientes ocupados; ou</li> <li>- Controle de fumaça.</li> </ul>
	Acima de 100	Depósito <sup>5</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Depósitos individuais<sup>1</sup>, em edificações residenciais, com área máxima até 5m<sup>2</sup> cada; ou</li> <li>- Chuveiros automáticos<sup>3</sup> de resposta rápida e detecção automática de incêndio, em todo o subsolo, duas saídas de emergência em lados opostos e controle de fumaça.</li> </ul>
		Outras ocupações	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chuveiros automáticos<sup>3</sup> de resposta rápida e detecção automática de incêndio, em todo o subsolo, duas saídas de emergência<sup>6</sup> em lados opostos e controle de fumaça.</li> </ul>

#### NOTAS ESPECÍFICAS

- 1 As paredes dos compartimentos devem ser construídas com TRRF igual ao da edificação, e no mínimo 60 minutos;
- 2 Pode ser interligado à rede de hidrantes pressurizada, utilizando-se da bomba e da reserva de incêndio dimensionada para o sistema de hidrantes;  
Pode ser interligado à rede de hidrantes pressurizada, utilizando-se da reserva de incêndio dimensionada para o sistema de hidrantes, entretanto a bomba de incêndio deve ser dimensionada considerando o funcionamento simultâneo de seis bicos e um hidrante. Havendo chuveiros automáticos instalados no edifício, não há necessidade de trocar os bicos de projeto por bicos de resposta rápida;
- 3 Controle de fumaça nos ambientes ocupados conforme estabelecido na IT-15 do CBPMESP;
- 4 Somente depósitos situados em edificações residenciais;
- 5 Se a rota de fuga se encontrar fora do ambiente ocupado, as proteções previstas nesta tabela devem ser para todo o subsolo.

#### NOTAS GERAIS

- a Ocupações permitidas nos subsolos (qualquer nível) sem necessidade de medidas adicionais: garagem de veículos, lavagem de autos, vestiários até 100 m<sup>2</sup>, banheiros, áreas técnicas não habitadas (elétrica, telefonia, lógica, motogerador) e assemelhados;
- b Medidas adicionais são complementares às prescritas ao imóvel;
- c Para área total ocupada até 500 m<sup>2</sup>, se houver compartimentação de acordo com a IN 14 entre os ambientes, as exigências desta tabela podem ser consideradas individualmente;